

MONSIEUR LE PRÉSIDENT
 SIAEVE (VALLEE D'EURE)
 Mairie
 2 rue d'Ezy
 27750 LA COUTURE BOUSSEY

Evreux, le 6 décembre 2022

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SIAEVE (VALLEE D'EURE)

Prélèvement	00160055	Prélevé le :	lundi 28 novembre 2022 à 10h00
Unité de gestion	SIAEVE (VALLEE D'EURE) (UGE 0055)	par :	LABEO ML
Installation	VIGNES (LES) (TTP 000524)	Type visite :	P1
Point de surveillance	RESERVOIR D'EZY SUR EURE (P 0000000505)	Type d'eau :	T1
Commune	EZY-SUR-EURE	Motif :	contrôle sanitaire
Localisation exacte			

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	14,4 °C				25,00
Conductivité à 25°C	634 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7.3 unité pH			6.50	9.00
Chlore libre	0.23 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0.25 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : P127

Code SISE de l'analyse : 00163199

Référence laboratoire : U22.7993-1-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	0	

MINERALISATION

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Chlorures	26,2 mg/L		250,00
Sulfates	13 mg/L		250,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Titre hydrotimétrique	28,7 °f		
Titre alcalimétrique complet	23,9 °f		

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Ammonium (en NH ₄)	<0,01 mg/L		0,10
Nitrates (en NO ₃)	39,3 mg/L	50,00	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,79 mg/L	1,00	
Nitrites (en NO ₂)	<0,05 mg/L	0,10	

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Carbone organique total	0,51 mg(C)/L		2,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00160055)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
 Signé
 L'ingénieur du génie sanitaire
 Mouloud BOUKERFA