

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

### Destinataires :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRY LOIRE PUISAYE - PRÉSIDENT COMMUNAUTÉ  
RECREA BRIARE - DIRECTEUR RECREA BRIARE  
RECREA BRIARE - DIRECTRICE RECREA BRIARE  
SAUR - SAUR

Dossier suivi par : Laëtitia PAJADON

Téléphone : 02.38.77.31.40

courriel : laetitia.pajadon@ars.sante.fr

**Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :**

Installation concernée : **PISCINE BRIARE**

Date du prélèvement : **15/06/2023**

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-EV

N° de prélèvement(s) : 00156543 00156544 00156545 00156546

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	BASSIN LUDIQUÉ	BASSIN RECEPTION DE TOBOGGAN	GRAND BASSIN	SPA
Heure du prélèvement				13h20	13h40	14h05	13h00
pH	unité pH	[ 6,9 ; 7,7 ]	-	7,3	7,3	7,3	7,2
Chlore libre	mg(Cl2)/L	-	-	1,60	1,50	2,00	1,90
Chlore libre actif	mg(Cl2)/L	[ 0,4 ; 1,4 ]	-	0,90	0,90	1,20	1,20
Chlore total	mg(Cl2)/L	-	-	2,20	2,00	2,40	2,40
Chlore combiné	mg(Cl2)/L	0,6	-	0,60	0,50	0,40	0,50
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	<10	<10	<10	<10
Fréquentation instantanée		-	-	0	0	1	0
Température de l'eau	°C	-	-	30,4	29,5	29,4	
Transparence qualitative *		-	-	0	0	0	0
Température de l'eau bain à remous	°C	36	33				32,8

\* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	BASSIN LUDIQUÉ	BASSIN RECEPTION DE TOBOGGAN	GRAND BASSIN	SPA
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aëruginoza par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1	<1
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1	<1
Chlorures	mg/L	-	250	120	120	120	69
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	4,0	4,0	4,0	3,0
Bromoforme	µg/L	-	-				<0,50
Chloroforme	µg/L	-	-				1,40
Chlorodibromométhane	µg/L	-	-				<0,50
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	-				<0,50
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	100 *				1,40

\* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les bains à remous

**Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent**

**CONCLUSION SANITAIRE :**

**Signé à Orléans le 6 juillet 2023**

L'eau des bassins est conforme aux exigences de qualité définies par l'  
a réglementation en vigueur.

Pour la directrice générale  
de l'Agence régionale de santé  
Centre - Val de Loire  
L'ingénieur d'études sanitaires

  
Nicolas BUCKENMEIER

**Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent**