

MONSIEUR LE PRÉSIDENT  
SIAEVE (VALLEE D'EURE)  
Mairie  
2 rue d'Ezy  
27750 LA COUTURE BOUSSEY

Evreux, le 9 octobre 2023

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### SIAEVE (VALLEE D'EURE)

Prélèvement	00163761	Prélevé le :	lundi 02 octobre 2023 à 11h00
Unité de gestion	SIAEVE (VALLEE D'EURE) (UGE 0055)	par :	LABEO ML
Installation	EZY CROTH (UDI 000368)	Type visite :	D1
Point de surveillance	CENTRE VILLE (P 0000000357)	Type d'eau :	T
Commune	EZY-SUR-EURE	Motif :	contrôle sanitaire
Localisation exacte	Mairie		

#### Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,3 NFU				2,00
Température de l'eau	19,5 °C				25,00
Conductivité à 25°C	620 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7.5 unité pH			6.50	9,00
Chlore libre	0.20 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0.21 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

#### Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127      Code SISE de l'analyse : 00166902      Référence laboratoire : U23.6798-1-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	0	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,010 mg/L		0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	46,8 mg/L	50,00	

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00163761)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

P/Le Préfet et par délégation  
Signé  
L'ingénieur du génie sanitaire  
Mouloud BOUKERFA

MONSIEUR LE PRÉSIDENT  
SIAEVE (VALLEE D'EURE)  
Mairie  
2 rue d'Ezy  
27750 LA COUTURE BOUSSEY

Evreux, le 9 octobre 2023

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### SIAEVE (VALLEE D'EURE)

Prélèvement	00163767	Prélevé le :	mardi 26 septembre 2023 à 11h16
Unité de gestion	SIAEVE (VALLEE D'EURE) (UGE 0055)	par :	LABEO JGO
Installation	EZY CROTH (UDI 000368)	Type visite :	D2
Point de surveillance	CENTRE VILLE (P 0000000357)	Type d'eau :	T
Commune	EZY-SUR-EURE	Motif :	contrôle sanitaire
Localisation exacte	police municipale		

#### Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	0,36 NFU				2,00
Température de l'eau	18,2 °C				25,00
Conductivité à 25°C	632 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,22 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,26 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

#### Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D227

Code SISE de l'analyse : 00166908

Référence laboratoire : U23.6666-1-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL		
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	9 n/mL		
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)	0	
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)	0	
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES			
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,010 mg/L		0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	42,1 mg/L	50,00	
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,84 mg/L	1,00	
Nitrites (en NO <sub>2</sub> )	<0,010 mg/L	0,50	
FER ET MANGANESE			
Fer total	<5,0 µg/L		200,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.			
Chrome total	0,75 µg/L	50,00	
Cadmium	<0,10 µg/L	5,00	
Antimoine	<0,50 µg/L	10,00	
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS			
Chlorure de vinyl monomère	<0,05 µg/L	0,50	
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU			
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<0,01 µg/L	0,10	
Benzo(a)pyrène *	<0,0030 µg/L	0,01	
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,01 µg/L	0,10	
Fluoranthène *	<0,01 µg/L		
Benzo(k)fluoranthène	<0,01 µg/L	0,10	
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,01 µg/L	0,10	
Benzo(b)fluoranthène	<0,01 µg/L	0,10	
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*)	<SEUIL µg/L		

*inférieure*

*supérieure*

*inférieure*

*supérieure*

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00163767)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

P/Le Préfet et par délégation

Signé

L'ingénieur du génie sanitaire

Mouloud BOUKERFA

MONSIEUR LE PRÉSIDENT  
SIAEVE (VALLEE D'EURE)  
Mairie  
2 rue d'Ezy  
27750 LA COUTURE BOUSSEY

Evreux, le 9 octobre 2023

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### SIAEVE (VALLEE D'EURE)

Prélèvement	00163768	Prélevé le :	mardi 26 septembre 2023 à 11h10
Unité de gestion	SIAEVE (VALLEE D'EURE) (UGE 0055)	par :	LABEO JGO
Installation	EZY CROTH (UDI 000368)	Type visite :	D2
Point de surveillance	CENTRE VILLE (P 0000000357)	Type d'eau :	T
Commune	EZY-SUR-EURE	Motif :	CP
Localisation exacte	police municipale		

#### Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,36 NFU				2,00
Température de l'eau	18,2 °C				25,00
Conductivité à 25°C	632 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,2 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,22 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,26 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

#### Analyse laboratoire

Type de l'analyse : METD2	Code SISE de l'analyse : 00166909	Référence laboratoire : U23.6667-1-1
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.		
Plomb	7,2 µg/L	10,00
Cuivre	0,13 mg/L	2,00
Nickel	2,0 µg/L	20,00

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00163768)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

P/Le Préfet et par délégation  
Signé  
L'ingénieur du génie sanitaire  
Mouloud BOUKERFA