

## Contrôle sanitaire des EAUX

### AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Joseph HERISSE

Tél: 02 38 77 34 54

#### Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS  
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS  
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE  
- CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

## PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

**Prélèvement** 00124795 **Commune** MONTS  
**Installation** UDI 003986 SPA 2 PISCINE SPADIUM LES FLOTS MO **Prélevé le** : mardi 12 septembre 2023 à 10h18  
**Point de surveillance** P 0000002715 SPADIUM LES FLOTS SPA 2 **par** : LABORATOIRE INOVALYS TOURS  
**Localisation exacte** **Type visite** : PI

#### Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	31.0	°C		36.00		69.00
pH	<b>6.8</b>	unité pH	6.90	7.70		
Acide isocyanurique	28	mg/L		75.00		
Chlore combiné	<b>1.31</b>	mg(Cl <sub>2</sub> )/L		0.60		
Chlore disponible	<b>1.79</b>	mg(Cl <sub>2</sub> )/L	2.00	5.00		
Chlore total	3.10	mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

#### Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PCLR

Code SISE de l'analyse : 00125466

Référence laboratoire : E230906464-PCLR00125466

#### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				100
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aëruqinosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

#### MINERALISATION

Chlorures	<b>342</b>	mg/L				250,00
-----------	------------	------	--	--	--	--------

#### OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	4,2	mg(C)/L				5,00
-------------------------	-----	---------	--	--	--	------

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00124795)

Ce contrôle fait suite à une non conformité bactériologique. L'eau du bain à remous n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur pour le chlore combiné, le chlore disponible, le pH et la teneur en chlorures. Les paramètres bactériologiques sont conformes. Prévoir apport d'eau neuve de 30 Litres/jour/baigneur. Des actions correctrices ont été réalisées depuis.

Signé, Tours le 18 septembre 2023

Pour la directrice générale  
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex