

Contrôle sanitaire des EAUX

AFFICHAGE OBLIGATOIRE

Affaire suivie par:

Joseph HERISSE

Tél: 02 38 77 34 54

Destinataires

MONSIEUR LE MAIRE - MAIRIE DE MONTS
MONSIEUR LE DIRECTEUR - SASU COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL INDRE
- CC TOURAINE VALLEE DE L'INDRE

PIS.CENTRE AQUATIQUE SPADIUM MONTS

Prélèvement 00124796 **Commune** MONTS
Installation UDI 003965 SPA PISCINE SPADIUM LES FLOTS MON' **Prélevé le :** mardi 12 septembre 2023 à 10h09
Point de surveillance P 0000002690 SPA PISCINE SPADIUM LES FLOTS MON' **par :** LABORATOIRE INOVALYS TOURS
Localisation exacte SPA **Type visite :** PI

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Température de l'eau	31.0	°C		36.00		69.00
pH	6.7	unité pH	6.90	7.70		
Acide isocyanurique	18	mg/L		75.00		
Chlore combiné	0.98	mg(Cl ₂)/L		0.60		
Chlore disponible	1.96	mg(Cl ₂)/L	2.00	5.00		
Chlore total	2.94	mg(Cl ₂)/L				

Analyses laboratoire

Analyse effectuée par : INOVALYS - SITE DE TOURS 3703

Type de l'analyse : PCLR Code SISE de l'analyse : 00125467

Référence laboratoire : E230906463-PCLR00125467

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2	n/mL				100
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0		
Pseudomonas aëruqinosa par 100ml	<1	n/(100mL)		0		
Staphylocoques pathogènes par 100ml	<1	n/(100mL)		0		

MINERALISATION

Chlorures	345	mg/L				250,00
-----------	-----	------	--	--	--	--------

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	4.2	mg(C)/L				5,00
-------------------------	-----	---------	--	--	--	------

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00124796)

Ce contrôle fait suite à une non conformité bactériologique. L'eau du bain à remous n'est pas conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur pour le chlore combiné, le chlore disponible, le pH et la teneur en chlorures. Les paramètres bactériologiques sont conformes. Prévoir apport d'eau neuve de 30 Litres/jour/baigneur.

Signé, Tours le 18 septembre 2023

Pour la directrice générale
L'Ingénieur d'études Sanitaires

Carinne LEDUC

ARS Centre Val de Loire - Délégation Départementale d'Indre et Loire - 38 rue Edouard Vaillant 37042 TOURS Cedex