

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRY LOIRE PUISAYE - PRÉSIDENT COMMUNAUTÉ
RECREA BRIARE - DIRECTEUR RECREA BRIARE
RECREA BRIARE - DIRECTRICE RECREA BRIARE
SAUR - SAUR

Dossier suivi par : Nathalie DUFRENOY

Téléphone : 02.38.77.31.40

courriel : ARS-CVL-DD45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE BRIARE**

Date du prélèvement : **11/10/2023**

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-EV

N° de prélèvement(s) : 00157999 00158000 00158001 00158002

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	BASSIN LUDIQUE	BASSIN RECEPTION DE TOBOGGAN	GRAND BASSIN	SPA
Heure du prélèvement				11h30	11h11	11h50	10h45
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	7,3	7,3	7,3	7,3
Chlore libre	mg(Cl2)/L	-	-	1,8	1,7	1,9	1,4
Chlore libre actif	mg(Cl2)/L	[0,4 ; 1,4]	-	1,0	0,9	1,1	0,8
Chlore total	mg(Cl2)/L	-	-	2,5	2,5	2,4	2,1
Chlore combiné	mg(Cl2)/L	0,6	-	0,7	0,8	0,5	0,7
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	<10	<10	<10	<10
Fréquentation instantanée		-	-	3	0	0	4
Température de l'eau	°C	-	-	28,9	28,9	29,0	
Transparence qualitative *		-	-	0	0	0	0
Température de l'eau bain à remous	°C	36	33				32,4

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	BASSIN LUDIQUE	BASSIN RECEPTION DE TOBOGGAN	GRAND BASSIN	SPA
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	<1	<1	<1	<1
Pseudomonas aëruginea par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1	<1
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1	<1
Chlorures	mg/L	-	250	200	200	200	66
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	3,8	3,7	3,8	3,6
Bromoforme	µg/L	-	-			<0,50	<0,50
Chloroforme	µg/L	-	-			31,00	2,80
Chlorodibromométhane	µg/L	-	-			<0,50	0,62
Dichloromonobromométhane	µg/L	-	-			1,20	0,83
Trihalométhanes (4 substances)	µg/L	-	100 *			32,20	4,25

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les bains à remous

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

Les résultats d'analyses de l'eau de la pataugeoire, du spa et du bassin de réception du toboggan ont mis en évidence des teneurs en chlore combiné excessives qui nécessitent d'être maintenues en dessous de 0,6 mg/l afin de limiter les risques d'irritations mais également d'en rechercher l'origine afin de régler durablement cette anomalie.

Les autres paramètres recherchés dans les quatre bassins sont conformes aux normes requises pour les piscines recevant du public.

Pour la directrice générale
de l'Agence régionale de santé
Centre - Val de Loire
L'Ingénieur d'études sanitaires


Nicolas BUCKENMEIER

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent