



Arrêté municipal de défense extérieure contre l'incendie

Mairie de Barjouville

Le Maire de la commune de Barjouville

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article R. 2225-4 ;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2017/02-01 du SDIS portant règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie en Eure-et-Loir ;

Considérant qu'il y a lieu, conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, d'identifier les risques à prendre en compte, de fixer en fonction des risques la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie, afin de déterminer les modalités de mise à jour des données et de contrôles techniques.

ARRÊTE N° 121 / 2023

Article 1 : – GÉNÉRALITÉS

La défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.I.) désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer l'alimentation en eau des engins ou matériels de lutte contre l'incendie, par l'intermédiaire de points d'eau incendie (P.E.I.) identifiés à cette fin.

Le présent arrêté a pour objectif de procéder à l'identification des risques à prendre à compte, d'inventorier les P.E.I. et de fixer leurs modalités de contrôle.

Article 2 : – RISQUES À PRENDRE EN COMPTE DANS LE CADRE DE LA D.E.C.I.

Le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie détermine des besoins en eau en fonction du type de risque. Le cas général peut se décliner comme suit :

- les risques courants :
 - o faibles : quantité d'eau et durée adaptée en fonction de la nature du risque à défendre, avec un minimum de 30 m³ utilisables en 1 heure ou instantanément ;
 - o ordinaires : à partir de 60 m³ utilisables en 1 heure ou instantanément et jusqu'à 120 m³ utilisables en 2 heures ;
 - o importants : à partir de 120 m³ utilisables en 2 heures ou instantanément avec plusieurs sources, au cas par cas ;
- les risques particuliers : établissements recevant du public, industriels ou agricoles nécessitant une approche spécifique.

Les besoins en eau associés aux différents types de risques courants et particuliers figurent dans le tableau situé en annexe.

Article 3 : – LES POINTS D'EAU INCENDIE

Les points d'eau incendie (publics et privés) regroupent les poteaux et les bouches d'incendie ainsi que les points d'eau naturels ou artificiels (réserves ouvertes, aériennes, enterrées ou souples, mares, étangs, cours d'eau).

La liste de tous les points d'eau incendie public figurent dans le rapport d'intervention de décembre 2022 de la commune de Barjouville.

L'actualisation de l'inventaire des points d'eau incendie du présent arrêté fait partie intégrante des processus d'échanges d'informations entre le S.D.I.S. d'Eure-et-Loir et la commune de Barjouville.

Par conséquent, l'ensemble des données actualisées relatives à la quantité, la nature et l'implantation des P.E.I. sont disponibles à l'adresse électronique suivante : <http://pei.sdis28.fr>.

Article 4 - MODALITÉS DE RÉALISATION DES CONTRÔLES TECHNIQUES

Le contrôle technique comprend un contrôle du débit et de la pression (débit maximal, débit à un bar, pression dynamique au débit requis par l'analyse des risques) ainsi qu'un contrôle fonctionnel consistant à s'assurer de l'accessibilité et de la visibilité, de la présence effective d'eau, de la bonne manœuvrabilité des appareils (dégrippage), de la présence des bouchons raccords, de l'intégrité des demi-raccords, ...

Au titre de la police administrative spéciale de la défense extérieure contre l'incendie et conformément au règlement départemental de la D.E.C.I. d'Eure-et-Loir, le contrôle technique périodique est effectué :

- une fois par an ;
- une fois tous les deux ans ;
- une fois tous les trois ans.

Par ailleurs, il est précisé que le contrôle fonctionnel est :

- inclus dans les opérations de maintenance (entretien et réparation) ;
- réalisé en dehors des opérations de maintenance.

EXECUTOIRE, compte tenu, le cas échéant, de :

- la transmission en Préfecture :
- l'affichage, fait le 2023
- la notification aux intéressés, fait le 2023

Barjouville, le 30 octobre 2023




Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212800247-20231030-BARJ20231030121-AR

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/11/2023
Affichage : 02/11/2023

Le Maire, Benoit DELATOUCHE



Annexe n° 20A / 2023

Annexe

Numéro	Commune	Adresse	Date contrôle	Sous-famille	Profondeur maximum	Marque	Modèle	Année de pose	Nombre de prises(s)	Besoin de préparation	Hydrant hors service				
1	BAROUVILLE	Lieu dit Lambert	01/12/2022	5,0	23	Poteau incendie	100	Bayard	Emeraude CS N°4	De 1970 à 2003	3 0	Signalement non conforme.			
2	BAROUVILLE	35 rue Jean de la Fontaine Barjouville, entré château	01/12/2022	6,0	3,0	46	46	Poteau incendie	100	Bayard	Emeraude CS N°4	De 1970 à 2003	3 0	Implantation non conforme. Signalisation non conforme.	
3	BAROUVILLE	3 rue de Montmureau	01/12/2022	4,0	2,2	53	53	Poteau incendie	100	Bayard	Emeraude CS N°4	De 1970 à 2003	3 0	Signalisation non conforme.	
4	BAROUVILLE	25 rue Jean de la Fontaine	01/12/2022	6,0	3,2	47	47	Poteau incendie	100	Bayard	Emeraude CS N°4	De 1970 à 2003	3 0	Signalisation non conforme.	
5	BAROUVILLE	Rue Jean de la Fontaine Angle rue de Beauce	01/12/2022	6,2	5,8	5,0	1,8	>120	Poteau incendie	100	Bayard	Emeraude CS N°4	De 1970 à 2003	3 0	Signalisation non conforme.
6	BAROUVILLE	32 rue Fort Mahon (gymnase)	01/12/2022	6,2	6,0	5,6	4,0	>120	Poteau incendie	100	Bayard	Emeraude CS N°4	Après 2003	3 0	Signalisation non conforme.
7	BAROUVILLE	19 rue du Bois de l'Abbaye	01/12/2022	4,4	4,0	3,4	1,2	>120	Poteau incendie	100	Bayard	Emeraude CS N°4	Après 2003	3 0	Signalisation non conforme.
8	BAROUVILLE	6 rue du Pic à Vent	01/12/2022	4,4	4,0	3,2	1,2	>120	Poteau incendie	100	GHM	Impact	De 1996 à 2000	3 0	Chaniette bouchon prise 1 absente. Chaniette bouchon prise 2 absente. Chaniette bouchon prise 3 absente. Signalisation non conforme.
9	BAROUVILLE	26 rue des Pluviers	01/12/2022	4,4	3,8	3,2	1,8	>120	Poteau incendie	100	Bayard	Emeraude CS N°4	De 1970 à 2003	3 0	Signalisation non conforme.
10	BAROUVILLE	32 rue du Pic à Vent	01/12/2022	4,2	3,8	3,2	1,4	>120	Poteau incendie	100	Bayard	Emeraude CS N°4	Après 2003	3 0	Signalisation non conforme.
11	BAROUVILLE	Angle rue Charles Chamberland et rue Bois Saint Jean	01/12/2022	5,2	5,0	4,0	2,0	>120	Poteau incendie	100	Bayard	Emeraude CS N°4	De 1970 à 2003	3 0	Signalisation non conforme.
12	BAROUVILLE	Rue des Pluviers Angle rue de Beauce	01/12/2022	4,4	4,0	3,0	1,5	115	Poteau incendie	100	Bayard	Emeraude CS N°4	De 1970 à 2003	3 0	Signalisation non conforme.
13	BAROUVILLE	5 Rue des Couraz	01/12/2022	6,0	5,0	3,6	1,4	>120	Poteau incendie	100	Bayard	Emeraude CS N°4	Après 2003	3 0	Signalisation non conforme.
14	BAROUVILLE	6 rue Pierre de Ronsard	01/12/2022	6,0	4,0	53	53	Poteau incendie	100	PAM	Hydro	De 1959 à 1982	3 0	Chaniette bouchon prise 1 absente. Signalisation non conforme.	
15	BAROUVILLE	Rue des Pluviers Angle rue du Marchais	01/12/2022	5,0	4,8	4,2	2,8	>120	Poteau incendie	100	Bayard	Emeraude CS N°4	Après 2003	3 0	Signalisation non conforme.

Annexe n°12912022

(numéro)	Commune	Adresse	Date contrôle	Sous-famille	DN hydraulique	Marque	Modèle	Année de pose	Observations
16	BAROUVILLE	33 Rue Missigault	01/12/2022	3,4	2,8	1,4	>120	>120	Poteau incendie DN hydraulique Pression statique Pression à 30 m ³ /h Pression à 60 m ³ /h Pression à 120 m ³ /h Degré à 2 bar Pression à 3 bar
17	BAROUVILLE	Rue Pierre Missigault (devant King Jouet)	01/12/2022	3,4	3,4	2,8	1,2	>120	Poteau incendie
18	BAROUVILLE	13 Rue Missigault (devant la Foir Fouille)	01/12/2022	4,0	3,4	2,4	112	112	Poteau incendie
19	BAROUVILLE	5 Rue Pierre Missigault (culture velo)	01/12/2022	4,2	4,0	3,8	2,4	>120	Poteau incendie
20	BAROUVILLE	Rue des Pierres Missigault (face Cuinella)	01/12/2022	4,0	3,0	2,8	1,4	>120	Poteau incendie
22	BAROUVILLE	Face au 7 rue Émile Roux	01/12/2022	6,0	5,2	4,0	2,0	>120	Poteau incendie
23	BAROUVILLE	Rue Charles Chamberland Angle rue des Guerts	01/12/2022	5,0	4,9	3,2	1,7	107	Poteau incendie
24	BAROUVILLE	24 rue des Guerts	01/12/2022	5,0	4,2	2,2	84	84	Poteau incendie
25	BAROUVILLE	Rue des Pluviers angle rue de la Porte de Fer	01/12/2022	5,0	3,0	3,0	1,4	>120	Poteau incendie
26	BAROUVILLE	28 rue du Hâbray	01/12/2022	4,2	3,0	3,0	115	115	Poteau incendie
27	BAROUVILLE	Face au 6 rue de la Porte de Fer	01/12/2022	5,0	3,2	3	1,4	>120	Poteau incendie
28	BAROUVILLE	Rue de Beauce (Foyer Culturel)	01/12/2022	6,0	5,0	4,0	2,0	>120	Poteau incendie
29	BAROUVILLE	Rue Jean Moulin Angle rue de la Borda	01/12/2022	5,6	3,2	50	50	Poteau incendie	
31	BAROUVILLE	5 Rue de la Vallée Sèche	01/12/2022	6,0	4,8	4,2	1,4	>120	Poteau incendie
32	BAROUVILLE	Rue clos Hermet Angle rue Bois Saint Jean	01/12/2022	5,2	4,8	4,4	1,6	>120	Poteau incendie
									Hydrant hors service Nombre de pises(s) Désoin de préparation

Annexe n° 12A / 2023

Numéro	Commune	Adresse	Date contrôle	Sous-famille	DN hydrant	Débit maximum	Marque	Modèle	Année de pose	Observations
										Nombre de prése(s)
										Hydrant hors service
33	BARJOUVILLE	12 rue Orme au Chat	01/12/2022	5,8 - 4,6	4,2 - 1,4	>120	Poteau incendie	100 Bayard	Emeraude CS N°4	De 1970 à 2003 3 0 Signalisation non conforme.
34	BARJOUVILLE	Rue Bois Saint Jean Angle rue l'orme au Chat	01/12/2022	5,0 - 4,0	3,4 - 1,4	>120	Poteau incendie	100 Bayard	Emeraude CS N°4	De 1970 à 2003 3 0 Signalisation non conforme.
35	BARJOUVILLE	8 Rue du Routoir	01/12/2022	6,2 - 5,0	4,0 - 1,5	115	Poteau incendie	100 Bayard	Emeraude CS N°4	De 1970 à 2003 3 0 Signalisation non conforme. Réparation coffre.
36	BARJOUVILLE	8 rue de Fort Mahon	01/12/2022	6,0 - 3,6	5,4 - 5,4	Poteau incendie	100 Bayard	Emeraude CS N°4	Après 2003 3 0 Signalisation non conforme.	
37	BARJOUVILLE	Rue Fort Mahon Angle impasse des Vignes	01/12/2022	6,0 - 3,2	5,0 - 5,0	Poteau incendie	100 Bayard	Emeraude CS N°4	Après 2003 3 0 Signalisation non conforme.	
38	BARJOUVILLE	Rue des pierres Missigault (devant Marie Blachere)	01/12/2022	4,0 - 3,4	3,0 - 1,4	>120	Poteau incendie	100 Bayard	Emeraude CS N°4	De 1970 à 2003 3 0 Chainette bouchon prise 1 absente. Signalisation non conforme.
41	BARJOUVILLE	Rue des Orvilles arrêt de bus	01/12/2022	4,0 - 3,0	4,0 - 1,4	>120	Poteau incendie	100 Bayard	Saphir N°4	Après 2003 3 0 Signalisation non conforme.
42	BARJOUVILLE	Rue des Orvilles à 100m entrée rond point et bennes enterrées	01/12/2022	4,0 - 3,4	2,6 - 1,4	>120	Poteau incendie	100 Bayard	Saphir N°4	Après 2003 3 0 Signalisation non conforme.
44	BARJOUVILLE	Rond Point rue des Oreilles et rue des pierres Missigault	01/12/2022	4,0 - 3,0	3,0 - 1,2	>120	Poteau incendie	100 Bayard	Saphir N°4	Après 2003 3 0 Signalisation non conforme.

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

028-212800247-20231030-BARJ20231030121-AR

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/11/2023
Affichage : 02/11/2023

Le Maire, Benoît DELATOUCHÉ

