

# COMMUNE DE NOAILLES

( OISE 60 )

## SCHEMA DU RESEAU D'EAU POTABLE



**LEGENDE**

- Vanne fermée (VF)
- Réseau gravitaire
- Réseau hors-service

RESERVOIR 500m3  
4 Cuves : 250 + 2x75 + 100



Forage :  
Q = 40m3/h  
Chloration :  
Production = 500m3/j

PLAN N°: 15 034  
mP, Le 31/01/2022

