



Hauts de France

FORMULAIRE RÉGIONAL

Version : 1

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES RÉSERVOIRS, CUVES ET OUVRAGES D'EAU POTABLE

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX:

Ouvrage :RESERVOIR NOAILLES.....

Adresse :NOAILLES.....

Particularité/type de travaux :

Nettoyage annuel

Nettoyage exceptionnel

Cause: Pollution Travaux

Nettoyage du : 27/04/2022

Typed'installation: réservoir au sol (semi enterré, enterré, bache) réservoir sur tour

Volume de la cuve :m³ Si plusieurs cuves : N° ou situation : droite gauche

Effectif Suez : 2 personnes..... Nom de l'agent SUEZ : Jean-Michel LERMUSIAUX &

Entreprise extérieure

Effectif : Nom du chef d'équipe :

CONSIGNES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ :

Le port des équipements de protection individuelle ci-dessous est obligatoire :

- Gants chimiques,
- Casque avec jugulaire,
- Combinaisons étanches et anti-acide (selon les cas),
Les combinaisons étanches doivent être changées à chaque sortie du réservoir.
- Lunettes de protection étanche aux projections,
- Une paire de bottes de sécurité en caoutchouc anti-acide, ACS et antidérapantes,
- Équipement individuel de protection anti-chute adapté à l'équipement du réservoir (a minima port du harnais de sécurité et double longe),
- Détecteur 4 gaz (O₂, CO, H₂S, CH₄),
- Un détecteur ou une cellule de détection du Chlore si le risque de dégagement de Chlore est présent de par le produit de désinfection utilisé
- Masque de protection respiratoire adapté au produit chimique utilisé,
- Un éclairage autonome de secours (Lampe frontale ou Lampe torche ATEX),
- Moyen de communication extérieur (Talkies-walkies, téléphone portable...),

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES RÉSERVOIRS, CUVES ET OUVRAGES D'EAU POTABLE

Il est interdit de fumer, vapoter, boire ou manger à l'intérieur de l'ouvrage.

Consignes en cas d'accident : Appelez les secours.

**Pompiers : 18****Urgence : 15**

ou

**112****PRODUITS UTILISÉS POUR LE NETTOYAGE :****Nettoyage complet** (Hydromécanique et Chimique) :**Nettoyage simple** (Hydromécanique seul)

Marque des produits : AEOS

- Nettoyant : Qté : ... bidon(s) de 30 l - n° de lot : 2017-2303
- Additif : oui non..... - n° de lot : 19178
- Neutralisant : Qté : 10 litres de poudre..- n° de lot : 120000200
- Mesure bandelette pH : oui.....- Valeur : ...6.....
- Désinfectant : Qté :... bidon(s) de 10 litres - n° de lot : 2011-097

- Présence désinfectant test bandelettes : oui non

Cocher les cases correspondantes

TYPE DE NETTOYAGE :Type de nettoyage : Hydromécanique seul Hydromécanique et Chimique

Date du précédent nettoyage: / / 2020

OPÉRATIONS PREALABLES :

- Déconsignation des accès (déverrouillage, arrêt anti-intrusion)
- Consigner l'ouvrage et équipement(s) concerné(s) (vannes, surpresseur, pompes d'injection...)
- Consigner les antennes de téléphonie mobile (si nécessaire)
- Si intervention par entreprise extérieure
- Contrôler les identités des personnels (copie carte d'identité)
- Vérification des documents (Plan de prévention, attestation(s), consigne(s)...))
- Ventilation naturelle (ouverture des trappes et accès)

Dépôts annuels peu importants, localisés, faiblement adhérents, présence possible d'un biofilm



Hauts de France

FORMULAIRE RÉGIONAL

Version : 1

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES RÉSERVOIRS, CUVES ET OUVRAGES D'EAU POTABLE

OPÉRATIONS EFFECTUÉES AVANT LE NETTOYAGE :

 Mise en place d'un pédiluve destiné à la désinfection des bottes

EXTÉRIEUR

	Satisfaisant	Moyen	Mauvais	Observations
Clôture	X			
Portail	X			
Espaces verts	X			
Allées, voiries...	X			
Génie-civil (peinture, fissures...)	X			

Constat de propreté de la cuve intérieure :

- Très sale (*dépôt pluriannuels importants, parfois épais fortement adhérents, fortement colorés, recouvrant toutes les parois*)
- Sale (*dépôts annuels d'épaisseur faible à moyenne, adhérents, recouvrant toutes les parois*)
- Assez propre (*dépôts annuels d'épaisseur faible, adhérents, plus ou moins colorés, généralement concentrés sur la zone de marnage*)
- Propre (*dépôts annuels peu importants faiblement adhérents. Présence possible d'un biofilm*)
- Présence d'insectes ou autres : Si oui : peu moyen beaucoup

INTÉRIEUR

	Satisfaisant	Moyen	Mauvais	Observations
Porte d'entrée	X			
Menuiseries, huisseries	X			
Aspect local (Éclairage, carreaux, chambres de vannes,)	X			
Accès à la cuve				
Echelle				
Crinoline				
Escalier				
Garde-corps				
Accès dans la cuve				
Capot	X			
Echelle	X			
Crinoline				
Aérations, protections				
Canalisations				
Aspect				



Hauts de France

FORMULAIRE RÉGIONAL

Version : 1

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES RÉSERVOIRS, CUVES ET OUVRAGES D'EAU POTABLE

.....
.....
.....

OPÉRATIONS EFFECTUÉES APRÈS LE NETTOYAGE :

- Fermeture des trappes et accès
Observ :
- Fermeture des vannes de vidange, déconsignation, remise en eau
Observ :
- Prélèvement d'eau pour analyses microbiologique puis ATPmétrie
Observ :
- Fermeture des accès, remise sous alarme anti-intrusion
Observ :

Quantité totale d'eau utilisée (y compris volume déchargé) : 2 m³

Observation libre :

.....
.....
.....
.....
.....

Diffusion du rapport

Responsable : ...MR PICARD RENAUD

.....

Visa :







