RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé
Centre-Val de Loire

Délégation départementale du Loiret
Département santé environnementale et déterminants de santé

PRÉFÈTE DU LOIRET
Liberté
Égalité
Fraternité

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRY LOIRE PUISAYE - PRÉSIDENT COMMUNAUTÉ
RECREA BRIARE - DIRECTEUR RECREA BRIARE
RECREA BRIARE - DIRECTRICE RECREA BRIARE
SAUR - SAUR

Dossier suivi par : Laëtitia PAJADON
Téléphone : 02.38.77.31.40
courriel : laetitia.pajadon@ars.sante.fr

Veuillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE BRIARE**
Date du prélèvement : **11/12/2023**
Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Prélevé par : CARSO-EV
N° de prélèvement(s) : 00158893 00158894 00158895 00158900

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	BASSIN LUDIQUE	BASSIN RECEPTION DE TOBOGGAN	GRAND BASSIN	SPA
Heure du prélèvement				**11h33**	**11h11**	**11h56**	**10h50**
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	**7,3**	**7,4**	**7,3**	**7,4**
Chlore libre	mg(Cl2)/L	-	-	**1,20**	**1,30**	**1,60**	**1,90**
Chlore libre actif	mg(Cl2)/L	[0,4 ; 1,4]	-	**0,70**	**0,70**	**0,90**	**0,90**
Chlore total	mg(Cl2)/L	-	-	**2,00**	**2,10**	**2,20**	**2,40**
Chlore combiné	mg(Cl2)/L	0,6	-	**0,80**	**0,80**	**0,60**	**0,50**
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	**<10**	**<10**	**<10**	**<10**
Fréquentation instantanée		-	-	**0**	**0**	**1**	**0**
Température de l'eau	°C	-	-	**29,3**	**29,3**	**29,2**	
Transparence qualitative *		-	-	**0**	**0**	**0**	**0**
Température de l'eau bain à remous	°C	36	33				**32,7**

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	BASSIN LUDIQUE	BASSIN RECEPTION DE TOBOGGAN	GRAND BASSIN	SPA
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	**<1**	**<1**	**<1**	**<1**
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	**<1**	**>300**	**<1**	**<1**
Pseudomonas aéruginosa par 100ml	n/(100mL)	0	-	**<1**	**<1**	**<1**	**<1**
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	**<1**	**<1**	**<1**	**<1**
Chlorures	mg/L	-	250	**200**	**190**	**170**	**41**
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	**3,7**	**3,7**	**3,8**	**2,7**

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les bains à remous

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

CONCLUSION SANITAIRE :	Signé à Orléans le 27 décembre 2023
Les résultats d'analyses de l'eau du bassin reception de toboggan ont mis en évidence la présence de germes revivifiables à 36°C malgré un traitement bactéricide conforme. Mon service vous a communiqué ce résultat dès connaissance par le laboratoire afin que vous preniez les mesures correctives nécessaires et m'en informiez. Les résultats d'analyse de l'eau du bassin ludique et du bassin reception de toboggan ont mis en évidence une teneur en chlore combiné excessive qui nécessite d'être maintenue en dessous de 0,6 mg/l afin de limiter les risques d'irritations. Les autres paramètres recherchés sont conformes aux normes requises pour les piscines recevant du public. A noter, la teneur élevée en chlore combiné dans le grand bassin.	Pour la directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre - Val de Loire L'ingénieur d'études sanitaires Nicolas BUCKENMEIER

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale du Loiret
Cité Coligny - 131 rue du faubourg Bannier - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03