

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRY LOIRE PUISAYE - PRÉSIDENT COMMUNAUTÉ DE
RECREA BRIARE - DIRECTEUR RECREA BRIARE
RECREA BRIARE - DIRECTRICE RECREA BRIARE
SAUR - SAUR

Dossier suivi par : Laëtitia PAJADON

Téléphone : 02.38.77.31.40

courriel : laetitia.pajadon@ars.sante.fr

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE BRIARE**

Date du prélèvement : **12/04/2024**

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-EV

N° de prélèvement(s) : 00160418

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN
Heure du prélèvement				13h49
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	7,5
Chlore libre	mg(Cl2)/L	-	-	2,10
Chlore libre actif	mg(Cl2)/L	[0,4 ; 1,4]	-	0,90
Chlore total	mg(Cl2)/L	-	-	2,70
Chlore combiné	mg(Cl2)/L	0,6	-	0,60
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	<10
Fréquentation instantanée		-	-	1
Température de l'eau		°C	-	30,3
Transparence qualitative *		-	-	0

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	GRAND BASSIN
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	<1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	<1
Chlorures	mg/L	-	250	120
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	4,6

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les baignades à remous

CONCLUSION SANITAIRE :


Ce prélèvement de recontrôle fait suite à l'analyse du 03/04/2024.

Il montre le retour à une eau de qualité bactériologique conforme.

A noter une teneur à la limite haute en chlore combiné

Signé à Orléans le 30 mai 2024

Pour la Directrice générale
Pour la Directrice départementale du Loiret
Le référent eaux potables et de loisirs


Nicolas BUCKENMEIER

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent