

MONSIEUR LE PRÉSIDENT  
SIAEVE (VALLEE D'EURE)  
Mairie  
2 rue d'Ezy  
27750 LA COUTURE BOUSSEY

Evreux, le 28 août 2024

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

### SIAEVE (VALLEE D'EURE)

Prélèvement	00167730	Prélevé le : mercredi 07 août 2024 à 13h15
Unité de gestion	SIAEVE (VALLEE D'EURE) (UGE 0055)	par : LABEO CA
Installation	EZY CROTH (UDI 000368)	Type visite : D1
Point de surveillance	CENTRE VILLE (S 0000000566)	Type d'eau : T
Commune	CROTH	Motif : contrôle sanitaire
Localisation exacte	GYMNASE	

#### Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélobimétrique NFU	<0.3 NFU				2.00
Température de l'eau	19,7 °C				25,00
Conductivité à 25°C	640 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,6 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,25 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,30 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

#### Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127

Code SISE de l'analyse : 00170870

Référence laboratoire : U24.6530-1-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,010 mg/L				0,10
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	42,1 mg/L		50,00		

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00167730)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

P/Le Préfet et par délégation  
Signé  
L'ingénieur du génie sanitaire  
Mouloud BOUKERFA