



## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Délégation Territoriale  
de l'Aube  
Service Santé-Environnement

Troyes le 27 février 2025

COPE MERY SUR SEINE

MADAME LE MAIRE  
MAIRIE DE MERY SUR SEINE  
Mairie  
10170 MERY SUR SEINE

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00108192	
Unité de gestion		0180	COPE MERY SUR SEINE
Installation	UDI	003604	MERY SUR SEINE RESEAU
Point de surveillance	S	0000002647	MERY SUR SEINE COLLEGE LABONDE
Localisation exacte		LAVABO BATIMENT ADMINISTRATIF	
Commune			MERY-SUR-SEINE

Prélevé le : mardi 25 février 2025 à 11h14

par : SAMI FERRANT

Type visite : DDIS

Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00108192)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/la directrice de la délégation territoriale de l'Aube,

L'ingénieure du génie sanitaire

Laure GRAN-AYMERICH

**Analyse laboratoire**

Type de l'analyse : PCN

Code SISE de l'analyse : 00108295

Référence laboratoire : 25M015353-002

	<b>Résultats</b>	<b>Limites de qualité</b>		<b>Références de qualité</b>	
		<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>	<i>inférieure</i>	<i>supérieure</i>
<b>OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.</b>					
Cuivre	0,0198 mg/L		2.00		1.00
Nickel	4,8 µg/L		20.00		
Plomb	1,1 µg/L		10.00		