

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES**

**Destinataires :**

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRY LOIRE PUISAYE - PRÉSIDENT COMMUNAUTÉ DE  
DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA MONTARGIS GATINAIS  
RECREA BRIARE - DIRECTEUR RECREA BRIARE  
RECREA BRIARE - DIRECTRICE RECREA BRIARE

Dossier suivi par : Laëtitia PAJADON

Téléphone : 02.38.77.31.40

courriel : laetitia.pajadon@ars.sante.fr

**Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :**

Installation concernée : **PISCINE BRIARE**

Date du prélèvement : **16/07/2025**

Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Prélevé par : CARSO-EV

N° de prélèvement(s) : 00166482 00166483 00166484

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	BASSIN LUDIQUÉ	BASSIN RECEPTION DE TOBOGGAN	GRAND BASSIN
Heure du prélèvement				<b>12h00</b>	<b>11h38</b>	<b>12h24</b>
pH	unité pH	[ 6,9 ; 7,7 ]	-	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
Chlore disponible	mg(Cl2)/L	[2,0 ; 5,0]	-	<b>2,80</b>	<b>2,70</b>	<b>3,00</b>
Chlore total	mg(Cl2)/L	-	-	<b>3,10</b>	<b>3,00</b>	<b>3,20</b>
Chlore combiné	mg(Cl2)/L	0,6	-	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,20</b>
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
Fréquentation instantanée		-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
Température de l'eau	°C	-	-	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>29,6</b>
Transparence qualitative *		-	-	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	BASSIN LUDIQUÉ	BASSIN RECEPTION DE TOBOGGAN	GRAND BASSIN
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	<b>&lt;1</b>	<b>&lt;1</b>	<b>&lt;1</b>
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>&lt;1</b>
Pseudomonas aëruginoza par 100ml	n/(100mL)	0	-	<b>&lt;1</b>	<b>&lt;1</b>	<b>&lt;1</b>
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	<b>&lt;1</b>	<b>&lt;1</b>	<b>&lt;1</b>
Chlorures	mg/L	-	250	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>

\* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les bains à remous

**CONCLUSION SANITAIRE :**

L'eau des trois bassin est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.

**Signé à Orléans le 5 août 2025**

Pour la Directrice générale  
Pour la Directrice départementale du Loiret  
Le référent eaux potables et de loisirs

  
Nicolas BUCKENMEIER

**Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent**