

Délégation Départementale des Alpes de Haute-Provence
Service Santé-Environnement
Courriel : ARS-PACA-DT04-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr
Tel: 04.13.55.88.20

MAIRIE DE SOLEILHAS
MAIRIE
59 rue Clastre
04120 SOLEILHAS

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre suivant :
CONTRÔLE SANITAIRE FIXÉ PAR DÉCISION DE L'ARS

SOLEILHAS

UV DE SOLEILHAS

Exploitant: MAIRIE DE SOLEILHAS
Unité de gestion: 0178 - SOLEILHAS
Commune: SOLEILHAS
Installation n°: TTP - 001496 - UV DE SOLEILHAS
Point de surveillance n°: P - 0000001689 - UV DE SOLEILHAS
Localisation exacte: SORTIE U. V.
Type d'eau: ESO A TURB. < 2 SORTIE PRODUCTION
Prélèvement n°: 00140310
Type analyse: P1CL2

Prélevé le : jeudi 28 septembre 2023 à 09h39
par : LABORATOIRE CARSO ANTOINE DELVAL

Analyse n°: 00140376
Référence labo: LSE2309-16057

		Limites de qualité		Références de qualité	
MESURES TERRAIN	Résultat	Unité	Min	Max	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	10,1	°C			25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,8	unité pH			6,50 9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	300	µS/cm			200,00 1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	<0,03	mg(Cl ₂)/L			
Chlore total	<0,03	mg(Cl ₂)/L			


		Limites de qualité		Références de qualité	
ANALYSES LABORATOIRE	Résultat	Unité	inférieure	supérieure	
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique NFU	0,25	NFU			2,00

			Limites de qualité		Références de qualité	
ANALYSES LABORATOIRE	Résultat	Unité	inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	1,9	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,02	mg/L		0,10		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre hydrotimétrique	15,89	°f				
Titre alcalimétrique complet	14,50	°f				
MINERALISATION						
Sulfates	10	mg/L				250,00
Chlorures	0,94	mg/L				250,00

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00140310)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires


Caroline CHAUVIN