

Préfecture de l'Yonne  
ARS Bourgogne Franche Comté- Délégation Territoriale de l'Yonne

Contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine



Bulletin édité le 07 octobre 2025

Unité de gestion: **FEDERATION EAUX PUISAYE FORTERRE**

Exploitant: **FEDERATION EAUX PUISAYE-FORTERRE**

Date prélèvement et mesures de terrain : 03 octobre 2025 à 10h12.

Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:

MAILLY - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuée désinfectée

Type d'analyse: D1

Nom du point de surveillance: CENTRE LAC SAUVIN - ARCY-SUR-CURE

Localisation exacte du prélèvement: 6 RUE DE L'ABREUVOIR

Code du point de surveillance: 0000003183

Code installation: 000741

Numéro de prélèvement: **00137127**

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

| 08900137127                         |           |           | Références de qualité |      | Limites de qualités |      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------|---------------------|------|
| Mesures de terrain                  | Résultats | Unité     | Mini                  | Maxi | Mini                | Maxi |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL            |           |           |                       |      |                     |      |
| Température de l'eau                | 16,2      | °C        |                       | 25   |                     |      |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION |           |           |                       |      |                     |      |
| Chlore libre                        | 0,12      | mg(Cl2)/L |                       |      |                     |      |
| Chlore total                        | 0,17      | mg(Cl2)/L |                       |      |                     |      |

| Analyse laboratoire                | Résultats | Unité     | Mini | Maxi  | Mini | Maxi |
|------------------------------------|-----------|-----------|------|-------|------|------|
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES   |           |           |      |       |      |      |
| Aspect (qualitatif)                | 0         |           |      |       |      |      |
| Couleur (qualitatif)               | 0         |           |      |       |      |      |
| Odeur (qualitatif)                 | 0         |           |      |       |      |      |
| Saveur (qualitatif)                | 0         |           |      |       |      |      |
| Turbidité néphélométrique NFU      | 0,23      | NFU       |      | 2     |      |      |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE         |           |           |      |       |      |      |
| pH                                 | 7,48      | unité pH  | 6,5  | 9     |      |      |
| MINERALISATION                     |           |           |      |       |      |      |
| Conductivité à 25°C                | 548       | µS/cm     | 200  | 1 100 |      |      |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES    |           |           |      |       |      |      |
| Ammonium (en NH <sub>4</sub> )     | <0,05     | mg/L      |      | 0,1   |      |      |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES        |           |           |      |       |      |      |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | <1        | n/mL      |      |       |      |      |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | <1        | n/mL      |      |       |      |      |
| Bactéries coliformes /100ml-MS     | <1        | n/(100mL) |      | 0     |      |      |
| Entérocoques /100ml-MS             | <1        | n/(100mL) |      |       |      | 0    |
| Escherichia coli /100ml - MF       | <1        | n/(100mL) |      |       |      | 0    |