

Mametz



Département du Pas-de-Calais

Arrondissement de Saint-Omer

Canton de Fruges


Envoyé en préfecture le 20/10/2025

Reçu en préfecture le 20/10/2025

Publié le 20/10/2025

ID : 062-216205435-20251003-ARRETE2025_5-AR

SLO



ARRÊTÉ N°2025/5

Le maire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2213-32, L2225-1 à 4, L5211-9-2 et R2225-1 à 10 ;

Vu l'article R417-11 8° du code de la route ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu l'arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2022-072 en date du 20 mai 2022, arrêtant le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques du département du Pas-de-Calais ;

Vu l'arrêté préfectoral n°2023-18-40 en date du 15 juin 2023 portant règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1 – GÉNÉRALITES

La défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.I.) a pour objet d'assurer, au regard des risques à défendre, l'alimentation en eau des moyens du service départemental d'incendie et de secours du Pas-de-Calais par l'intermédiaire des points d'eau incendie identifiés à cette fin.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU TERRITOIRE DE COMPETENCE

Le présent arrêté est applicable sur la commune de Mametz.

ARTICLE 3 – RISQUES A PRENDRE EN COMPTE DANS LE CADRE DE LA D.E.C.I.

Conformément au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, le présent arrêté a pour objet d'identifier les risques particuliers à prendre en compte à l'échelle macroscopique du territoire et les besoins en eau pour y répondre.

Les établissements recevant du public, les installations classées pour la protection de l'environnement, défendus par des points d'eau incendie publics, doivent être intégrés dans l'identification des risques.

Par ailleurs, il est précisé que le contrôle fonctionnel est :

- ☒ Inclus dans les opérations de maintenance (entretien et réparation) ;
☐ Réalisé en dehors des opérations de maintenance.

ARTICLE 8 - LA GESTION DES SITUATIONS DE CARENCE PROGRAMMEE DE DECI

La description de carence programmée devra être envoyée au SDIS 62, notamment à l'occasion de lavages de réservoirs par la mise en œuvre de mesures compensatoires (réserves d'eau mobiles, interconnexion des réseaux d'eau permettant en cas d'incendie, l'alimentation normale ou dégradée des points d'eau incendie impactés ...).

En cas de situation d'urgence ou de carence inopinée, le SDIS 62 sera prévenu sans délai

ARTICLE 9 - MODALITES DE MISE A JOUR DU PRESENT ARRETE

La mise à jour du présent arrêté lorsqu'il y a aggravation des risques sur le territoire, devra faire l'objet de la procédure complète d'élaboration dudit arrêté.

La mise à jour du présent arrêté, pour la création ou la suppression d'un point d'eau incendie, entre dans les processus d'échanges d'informations entre le S.D.I.S. 62 et la collectivité. Cette mise à jour ne fait pas partie de la procédure complète d'élaboration de cet arrêté.

Ces modifications seront notifiées par l'autorité de police et/ou par la personne responsable du service public de DECI de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre conformément au règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie.

ARTICLE 10 – EXECUTION

Le maire, responsable du service public de D.E.C.I., est chargé de l'application du présent arrêté.

Une copie du présent arrêté est transmise au préfet. Il en sera de même pour toute modification ultérieure dudit arrêté.

Une copie du présent arrêté sera transmise aux services suivants :

- Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours du Pas-de-Calais
- Service public d'eau potable du SIDEN-SIAN

Fait à Mametz, le 03 octobre 2025

Le Maire,
Laurence FENES LALOY



ANNEXE :

Annexe 1 - Caractéristiques des PEI

ANNEXE 1 -ARRETE D.E.C.I LISTE DES POINTS D'EAU INCENDIE n°2025/5

Nombre d'hydrants publics : 27

Nombre d'hydrants privés : 0

Nombre d'hydrants au statut inconnu : 0

Date de génération : 03/07/2024

Responsable :

Téléphone :

N°	Statut	Numéro de contrat	Type	Marque	Diamètre hydrant	Adresse	Commune	Date de dernière visite	Volume perdu (m3)	Pression statique (bars)	Piession résiduelle à 60 m3/h	Debit à 1 bar	Commentaire de la visite	Disponibilité	Conformité
87010118NLT_HYD-62543-12	Public	26508	Poteau incendie	PAH	100	RUE DE LA PLACE ANGLE RUE LA CHAPELLE HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	30/04/2024	7	2,7	2	82		0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-7	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	GRAND RUE FACE A L ECOLE	MANMETZ	25/06/2024	7	3	0,6	53	Fermeture capot HS	0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-25	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	FACE AU N°92 A GRAND RUE	MANMETZ	25/06/2024	7	3,1	0,7	57		0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-18	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	FACE AU N°109 GRAND RUE	MANMETZ	25/06/2024	7	3	0,5	55		0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-21	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	FACE AU N°195 GRAND RUE	MANMETZ	25/06/2024	7	3,2	1,2	65		0	Non calculable
87010117NLT_HYD-62543-13	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	RUE DU CHAMP LAMBERT FACE AU CHEMIN DES CHARBONNIER HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	24/06/2024	7	3,3	1,7	80		0	Non calculable
87010117NLT_HYD-62543-14	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	RUE DE L EGLISE HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	24/06/2024	7	3,2	2,5	116		0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-2	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	ANGLE RUE DU CHATEAU GRAND RUE	MANMETZ	25/06/2024	7	3,5	0	47	Capot haut HS	0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-6	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	FACE AU N°40 GRAND RUE	MANMETZ	25/06/2024	7	3,3	1	60		0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-10	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	ANGLE GRAND RUE RUE SAINT HONORE	MANMETZ	25/06/2024	7	3,8	2,5	74		0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-5	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	APRES LE N°21 RUE DU NOULIN	MANMETZ	25/06/2024	7	4,7	0	50		0	Non calculable
87010117NLT_HYD-62543-28	Public	26508	Poteau incendie	PAH	100	FACE AU N°7 RUE DU CHATEAU LAMBERT HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	24/06/2024	7	3	1,7	76		0	Non calculable
87010117NLT_HYD-62543-23	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	RUE DU CHAMP LAMBERT HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	24/06/2024	7	4,4	2,2	79		0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-27	Public	26508	Citerne/Bâche incendie	INCONNU	-1	AVANT LE N°39 RUE DU CHOQUART	MANMETZ	24/06/2024	7	0	0	0		0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-17	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	65	RUE DE LA GARE FACE A LA MAISON DES ASSOCIATIONS	MANMETZ	30/04/2024	7	2,8	1,2	32	Manque bouchon DH 65 + fermeture du capot HS	0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-9	Public	26508	Poteau incendie	PAH	100	FACE AU N°12 RUE L ANGLET	MANMETZ	25/06/2024	7	3,8	1,2	62	Manque bouchon DH 100	0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-26	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	RUE DE LA HALTE HAMMEAU DE CRECOQUES	MANMETZ	30/04/2024	7	2,8	1,4	71		0	Non calculable
87010212NLT_HYD-62543-4	Public	26508	Poteau incendie	PAH	100	RUE DU CONTOUR DE L EGLISE FACE A L EGLISE	MANMETZ	30/04/2024	7	3,5	1	60		0	Non calculable
87010219NLT_HYD-62543-8	Public	26508	Poteau incendie	PAH	100	RUE BRUCHINE FACE AU TRANSFORBATEUR	MANMETZ	25/06/2024	7	3,2	1	60		0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-11	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	RUE DE LA PLACE HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	24/06/2024	7	2,5	1,8	82		0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-15	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	FACE AU N°12 RUE DE LA PLAIN HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	24/06/2024	7	3	1,7	77		0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-16	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	FACE AU N°11 RUE DE LA PLAIN HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	30/04/2024	7	3	1,2	63		0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-18	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	A COTE DU N°2 GRAND RUE	MANMETZ	25/06/2024	7	3,6	0,6	57		0	Non calculable
87010118NLT_HYD-62543-1	Public	26508	Citerne/Bâche incendie	INCONNU	-1	RUE DES CHAMPS HAMMEAU DE CRECOQUES	MANMETZ	30/04/2024	7	0	0	0		0	Non calculable
87010213NLT_HYD-62543-19	Public	26508	Citerne/Bâche incendie	INCONNU	-1	PLACE DU RIETZ HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	30/04/2024	7	0	0	0		0	Non calculable
87010213NLT_HYD-62543-24	Public	26508	Citerne/Bâche incendie	INCONNU	-1	APRES LE N°18 RUE DES ECOUERS	MANMETZ	25/06/2024	7	0	0	0		0	Non calculable
87010213NLT_HYD-62543-20	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	65	AVANT LE N°24 RUE DU CHATEAU	MANMETZ	25/06/2024	7	4,8	1,9	33		0	Non calculable

ANNEXE 1 -ARRETE D.E.C.J LISTE DES POINTS D'EAU INCENDIE n°2025/5

Nombre d'hydrants publics : 27															Date de génération : 04/07/2024	
Nombre d'hydrants privés : 0															Responsible :	
Nombre d'hydrants au statut inconnu : 0															Telephone :	
N°	Statut	Numero de contrat	Type	Marque	Diametre hydrant	Adresse	Commune	Date de dernière visite	Date de dernière mesure	Volume perdu (m3)	Pression statique (bars)	Pression résiduelle à 60 m3/h	Debit à 1 bar	Commentaire de la visite	Disponibilité	Conformité
87010141NULT_HYD-62543-12	Public	26508	Poteau incendie	PAM	100	RUE DE LA PLACE ANGLE RUE LA CHAPELLE HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	30/04/2024	24/06/2024	7	2,7	2	82		0	Non calculable
87010188NULT_HYD-62543-7	Public	26509	Poteau incendie	BAYARD	100	GRAND RUE FACE A L ECOLE	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	3	0,6	53	Fermeture capot HS	0	Non calculable
87010169NULT_HYD-62543-25	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	FACE AU N°92 A GRAND RUE	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	3,1	0,7	57		0	Non calculable
87010150NULT_HYD-62543-18	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	FACE AU N°109 GRAND RUE	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	3	0,5	55		0	Non calculable
87010191NULT_HYD-62543-21	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	FACE AU N°195 GRAND RUE	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	3,2	1,2	65		0	Non calculable
87010177NULT_HYD-62543-13	Public	26509	Poteau incendie	BAYARD	100	RUE DU CHAMPLAMBERT FACE AU CHEMIN DES CHARBONNIER HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	30/04/2024	24/06/2024	7	3,3	1,7	80		0	Non calculable
87010179NULT_HYD-62543-14	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	RUE DE L EGLISE HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	30/04/2024	24/06/2024	7	3,2	2,5	116		0	Non calculable
87010184NULT_HYD-62543-2	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	ANGLE RUE DU CHATEAU GRAND RUE	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	3,5	0	47	Capot haut HS	0	Non calculable
87010166NULT_HYD-62543-6	Public	26509	Poteau incendie	BAYARD	100	FACE AU N°40 GRAND RUE	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	3,3	1	60		0	Non calculable
87010193NULT_HYD-62543-10	Public	26509	Poteau incendie	BAYARD	100	ANGLE GRAND RUE RUE SAINT HONORE	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	3,8	2,5	74		0	Non calculable
87010219NULT_HYD-62543-5	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	APRES LE N°21 RUE DU MOULIN	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	4,7	0	50		0	Non calculable
87010176NULT_HYD-62543-28	Public	26508	Poteau incendie	PAM	100	FACE AU N°7 RUE DU CHATEAU LAMBERT HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	30/04/2024	24/06/2024	7	3	1,7	76		0	Non calculable
87010178NULT_HYD-62543-23	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	RUE DU CHAUP LAMBERT HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	30/04/2024	24/06/2024	7	4,4	2,2	79		0	Non calculable
87010165NULT_HYD-62543-27	Public	26508	Citerne/Bâche incendie	INCONNU	-1	AVANT LE N°39 RUE DU CHOQUART	MANMETZ	30/04/2024	24/06/2024	7	0	0	0		0	Non calculable
87010187NULT_HYD-62543-17	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	65	RUE DE LA GARE FACE A LA MAISON DES ASSOCIATIONS	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	2,8	1,2	32	Manque bouchon DN 65 + fermeture du capot HS	0	Non calculable
87010192NULT_HYD-62543-9	Public	26508	Poteau incendie	PAM	100	FACE AU N°12 RUE L ANGLET	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	3,9	1,2	62	Manque bouchon DN 100	0	Non calculable
87010212NULT_HYD-62543-26	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	RUE DE LA HALTE HAMMEAU DE CRECOUES	MANMETZ	30/04/2024	24/06/2024	7	2,8	1,4	71		0	Non calculable
87010217NULT_HYD-62543-4	Public	26508	Poteau incendie	PAM	100	RUE DU CONTOUR DE L EGLISE FACE A L EGLISE	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	3,5	1	60		0	Non calculable
87010219NULT_HYD-62543-8	Public	26508	Poteau incendie	PAM	100	RUE BRUCHIME FACE AU TRANSFORMATEUR	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	3,2	1	60		0	Non calculable
87010160NULT_HYD-62543-11	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	RUE DE LA PLACE HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	30/04/2024	24/06/2024	7	2,5	1,8	82		0	Non calculable
87010181NULT_HYD-62543-15	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	FACE AU N°12 RUE DE LA PLAIN HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	30/04/2024	24/06/2024	7	3	1,7	77		0	Non calculable
87010182NULT_HYD-62543-16	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	FACE AU N°41 RUE DE LA PLAIN HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	30/04/2024	24/06/2024	7	3	1,2	63		0	Non calculable
87010183NULT_HYD-62543-1	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	100	A COTE DU N°2 GRAND RUE	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	3,6	0,6	57		0	Non calculable
87010213NULT_HYD-62543-19	Public	26509	Citerne/Bâche incendie	INCONNU	-1	RUE DES CHAMPS HAMMEAU DE CRECOUES	MANMETZ	30/04/2024	24/06/2024	7	0	0	0		0	Non calculable
87010214NULT_HYD-62543-24	Public	26508	Citerne/Bâche incendie	INCONNU	-1	PLACE DU RIETZ HAMMEAU DE MARTHES	MANMETZ	30/04/2024	24/06/2024	7	0	0	0		0	Non calculable
87010215NULT_HYD-62543-20	Public	26508	Citerne/Bâche incendie	INCONNU	-1	APRES LE N°18 RUE DES ECOUERS	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	0	0	0		0	Non calculable
87010218NULT_HYD-62543-3	Public	26508	Poteau incendie	BAYARD	65	AVANT LE N°24 RUE DU CHATEAU	MANMETZ	30/04/2024	25/06/2024	7	4,8	1,9	33		0	Non calculable