

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRY LOIRE PUISAYE - PRÉSIDENT COMMUNAUTÉ
DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA MONTARGIS GATINAIS
RECREA BRIARE - DIRECTEUR RECREA BRIARE
RECREA BRIARE - DIRECTRICE RECREA BRIARE

Dossier suivi par : Laëtitia PAJADON

Téléphone : 02.38.77.31.40

courriel : laetitia.pajadon@ars.sante.fr

Veuillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : **PISCINE BRIARE**

Date du prélèvement : **20/10/2025**

Laboratoire : **LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)**

Prélevé par : **CARSO-EV**


N° de prélèvement(s) : 00167717 00167718 00167719

| Résultats des mesures terrain | | Limites de qualité | Références de qualité | BASSIN LUDIQUE | BASSIN RECEPTION DE TOBOGGAN | GRAND BASSIN |
|-------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|--------------|
| Heure du prélèvement | | | | 11h50 | 11h20 | 12h25 |
| pH | unité pH | [6,9 ; 7,7] | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Chlore total | mg(Cl2)/L | - | - | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Chlore combiné | mg(Cl2)/L | 0,6 | - | 0,70 | 0,80 | 0,70 |
| Acide isocyanurique | mg/L | 75 | - | 14 | 14 | 14 |
| Fréquentation instantanée | | - | - | 0 | 0 | 8 |
| Température de l'eau | °C | - | - | 29,8 | 29,8 | 29,8 |
| Transparence qualitative * | | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Chlore libre actif | mg(Cl2)/L | [0,4 ; 1,4] | - | 0,80 | 0,70 | 0,80 |
| Chlore libre | mg(Cl2)/L | - | - | 1,60 | 1,50 | 1,60 |

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

| Résultats des analyses laboratoire | | Limites de qualité | Références de qualité | BASSIN LUDIQUE | BASSIN RECEPTION DE TOBOGGAN | GRAND BASSIN |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|--------------|
| Staphylocoques pathogènes par 100ml | n/(100mL) | 0 | - | <1 | <1 | <1 |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | - | 100 | 3 | 5 | 1 |
| Pseudomonas aérginosa par 100ml | n/(100mL) | 0 | - | <1 | <1 | <1 |
| Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | - | <1 | <1 | <1 |
| Chlorures | mg/L | - | 250 | 150 | 150 | 150 |
| Carbone organique total | mg(C)/L | - | 5 | 3,8 | 3,5 | 3,9 |
| Bromoforme | µg/L | - | - | | <0,50 | |
| Chloroforme | µg/L | - | - | | 25,00 | |
| Chlorodibromométhane | µg/L | - | - | | <0,50 | |
| Dichloromonobromométhane | µg/L | - | - | | 1,60 | |
| Trihalométhanes (4 substances) | µg/L | - | 100 * | | 26,60 | |

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les bains à remous

| CONCLUSION SANITAIRE : | Signé à Orléans le 14 novembre 2025 |
|---|---|
| <p>Les résultats d'analyses de l'eau des trois bassins ont mis en évidence une teneur en chlore combiné excessive qui nécessite d'être maintenue en dessous de 0,6 mg/l afin de limiter les risques d'irritations.</p> <p>Les autres paramètres recherchés sont conformes aux normes requises pour les piscines recevant du public.</p> | <p>Pour la directrice générale, Pour la directrice départementale du Loiret La responsable du département santé environnementale et déterminants de santé</p> <p> Anne Pham-Ba</p> |

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale du Loiret
 Cité Coligny - 131 rue du faubourg Bannier - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03