

ALBI, le 6 juillet 2018

Le directeur départemental
du service d'incendie et de secours du Tarn

à

Direction départementale des territoires du Tarn
Monsieur le chef du bureau doctrine urbanisme
Service connaissance des territoires et urbanisme
Pôle urbanisme
19 rue de Ciron
81013 ALBI Cedex 09

ETAT-MAJOR
Groupement : Gestion des Risques –
Préparation Opérationnelle

2018/546 – CG
Affaire suivie par :
Lieutenant Christophe GAU

ARRÊT DU PROJET DE PLU COMMUNE DE SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX

DOSSIER	:	PLAN LOCAL D'URBANISME
COMMUNE	:	SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX
OBJET	:	Arrêt du projet d'élaboration du PLU
REFERENCE(S)	:	Votre courriel en date du 04/07/2018

Par courrier ci-dessus référencé, vous sollicitez l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours concernant le projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté par le conseil municipal de la commune de Saint-Benoit-de-Carmaux le 25/06/2018.

Ma réponse portera essentiellement sur la Défense Extérieure Contre l'Incendie (DECI).

A ce jour, la commune dispose de trente quatre points d'eau incendie. Quatre de ces points d'eau sont indisponibles, sept ont des caractéristiques hydrauliques qui ne correspondent pas aux normes en vigueur. Le nombre et leur localisation ne permettent pas d'assurer une couverture du risque incendie de manière optimale, certains secteurs de la commune demeurent sans aucune défense extérieure contre l'incendie.

Aussi, tout développement de l'urbanisation doit nécessairement être accompagné d'un renforcement de la défense extérieure contre l'incendie adapté aux risques créés mais aussi existants (nombre, distance, disponibilité, volume). La réalisation d'un schéma communal ou intercommunal de DECI constituerait une bonne pratique pour aboutir à cet objectif.

Le Lieutenant Christophe GAU se tient à votre disposition, pour tout renseignement complémentaire.

Pour le Directeur départemental et par délégation
le chef du pôle opérationnel,



Lieutenant-colonel Eric VINCENT.