

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

Destinataires :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRY LOIRE PUISAYE - PRÉSIDENT COMMUNAUTÉ
DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA MONTARGIS GATINAIS
RECREA BRIARE - DIRECTEUR RECREA BRIARE
RECREA BRIARE - DIRECTRICE RECREA BRIARE

Dossier suivi par : Laëtitia PAJADON

Téléphone : 02.38.77.31.40

courriel : laetitia.pajadon@ars.sante.fr

Veillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

Installation concernée : PISCINE BRIARE
Date du prélèvement : 11/12/2025
Laboratoire : LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
Prélevé par : CARSO-EV
N° de prélèvement(s) : 00168356 00168357 00168358

Résultats des mesures terrain		Limites de qualité	Références de qualité	BASSIN LUDIQUÉ	BASSIN RECEPTION DE TOBOGGAN	GRAND BASSIN
Heure du prélèvement				14h50	14h25	15h10
pH	unité pH	[6,9 ; 7,7]	-	7,5	7,5	7,5
Chlore total	mg(Cl2)/L	-	-	2,50	2,50	2,40
Chlore combiné	mg(Cl2)/L	0,6	-	0,50	0,60	0,60
Acide isocyanurique	mg/L	75	-	<10	<10	<10
Fréquentation instantanée		-	-	0	0	12
Température de l'eau	°C	-	-	28,6	28,6	28,7
Transparence qualitative *		-	-	0	0	0
Chlore libre actif	mg(Cl2)/L	[0,4 ; 1,4]	-	1,00	0,90	0,90
Chlore libre	mg(Cl2)/L	-	-	2,00	1,90	1,80

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

Résultats des analyses laboratoire		Limites de qualité	Références de qualité	BASSIN LUDIQUÉ	BASSIN RECEPTION DE TOBOGGAN	GRAND BASSIN
Staphylocoques pathogènes par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	n/mL	-	100	<1	<1	<1
Pseudomonas aeruginosa par 100ml	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1
Entérocoques /100ml-MS	n/(100mL)	0	-	<1	<1	<1
Chlorures	mg/L	-	250	150	140	140
Carbone organique total	mg(C)/L	-	5	4,2	4,6	5,0

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les baignades à remous

CONCLUSION SANITAIRE :	Signé à Orléans le 12 janvier 2026
L'eau des bassins est conforme aux exigences de qualité définies par la réglementation en vigueur.	<p>Pour la directrice générale, Pour la directrice départementale du Loiret La responsable du département santé environnementale et déterminants de santé</p>  Anne Pham-Ba

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent

ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale du Loiret
Cité Coligny - 131 rue du faubourg Bannier - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1 Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03