



ARRETE DU MAIRE N° A-065-2024
PORTANT MISE A JOUR DE L'ARRETE SUR LA DEFENSE
EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE (DECI)

Le Maire du Plessis-Pâté,

Vu la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 qui a créé la police administrative spéciale de la DECI attribuée au Maire (article L.2213-32),

Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles L.2213-32, L.2225.1 et suivants et R.2225-5 relatifs à la compétence communale en matière de défense extérieure contre l'incendie,

Vu le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie,

Vu l'arrêté ministériel NOR : INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l'incendie,

Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-PREF-DCSIPC N°1117 en date du 17 novembre 2016 portant approbation du règlement de défense extérieure contre l'incendie pour le département de l'Essonne (RDDECI),

Vu l'arrêté du Maire de la commune du Plessis-Pâté n° A-34-2022 en date du 29 mars 2022 portant sur la défense extérieure contre l'incendie et mis à jour le 2 juin 2023,

Considérant que l'objectif de la DECI est de disposer d'un niveau de sécurité de proximité rationnel et efficient fondé sur une articulation cohérente des volumes ou débits des points d'eau incendie (PEI), des distances séparant ceux-ci des risques ainsi que des distances séparant les PEI entre eux,

Considérant qu'il y a lieu, conformément aux dispositions légales et réglementaires et notamment, du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, d'identifier les risques à prendre en compte, de fixer en fonction des risques la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie, afin de déterminer les modalités de mise à jour des données et de contrôles techniques,

Considérant que le service public de la DECI est une compétence attribuée à Cœur d'Essonne Agglomération qui, de fait, doit s'assurer de la gestion matérielle de la défense extérieure contre l'incendie et notamment :

- De la création, du remplacement, de la maintenance et de l'entretien des points d'eau incendie,
- De l'apposition de signalement adéquate,
- De l'organisation des contrôles techniques.

Considérant qu'il appartient à l'autorité municipale de réglementer en la matière,

Considérant qu'il convient de mettre à jour chaque année l'arrêté sur la défense extérieure contre l'incendie et notamment la liste et le plan des points d'eau incendie,

ARRETE

PREAMBULE : identification des risques incendie et des besoins en eau pour y répondre.

Le présent arrêté a pour objet d'identifier les risques incendie et les besoins en eau pour y répondre. En raison des interactions pratiques, il intègre les besoins en eau définis et traités par les réglementations autonomes dans un objectif de cohérence globale, à savoir :

- Les bâtiments d'habitation,
- Les établissements recevant du public,
- Les installations classées pour la protection de l'environnement,
- Les plans de prévention des risques technologiques,
- Les plans de prévention des risques naturels prévisibles,
- La défense des forêts contre l'incendie,
- Autres.

Article 1^{er} : Risques à prendre en compte dans le cadre de la DECI

Le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) détermine des besoins en eau et l'espacement des points d'eau incendie en fonction du type de risque.

Les grilles de couverture figurant dans le guide technique annexé au R.D.D.E.C.I. détaillent l'estimation des besoins en eau pour chaque type de risque :

- Les habitations,
- Les zones d'activités économiques,
- Les exploitations agricoles,
- Les établissements industriels et artisanaux,
- Les E.R.P.,
- Les constructions et installations diverses.

Les tableaux de classification des risques du RDDECI sont annexés au présent arrêté (Annexe 1).

Article 2 : Inventaire des Points d'Eau Incendie (PEI) concourant à la DECI.

Les points d'eau incendie (publics et privés) sont constitués uniquement d'aménagements fixes et présentant une pérennité dans le temps et l'espace. Il en existe 2 catégories :

- les points d'eau incendie alimentés par un réseau d'eau sous pression (les poteaux incendie et les bouches d'incendie),
- les Points d'Eau Naturels et Artificiels – P.E.N.A. (réserves ouvertes, aériennes, enterrées ou sèches, mares, étangs, lacs, cours d'eau).

La liste de tous les points d'eau incendie publics et privés présents sur la commune pour l'alimentation des moyens des services d'incendie et de secours est annexée au présent arrêté (Annexe 2).

Article 3 : Cas des bâtiments agricoles ne relevant pas de la réglementation des ICPE.

Conformément à l'article 1.9 du RDDECI, la commune décrira les solutions particulières retenues pour la défense incendie de ce type de bâtiments ;

Exemple : Serres agricoles sises chemin du port

Article 4 : Cas des bâtiments situés dans les zones menacées par les incendies de forêts.

Conformément à l'article 1.10 du RDDECI, la commune identifiera et décrira les modalités de protection non seulement des zones urbanisées en lisière de forêts, mais également des forêts susceptibles d'être affectées par un feu d'origine urbaine en s'attachant à réduire les distances des PEI.

Exemple : sites ITM, Thales, Eurocontrol en lisière du bois des Bordes.

Article 5 : Identification des zones où la DECI est inadaptée (zone d'ombre) et des besoins en points d'eau incendie correspondants.

1 zone d'ombre a été identifiée par le SDIS91 à la date de la prise de l'arrêté.

Secteurs des serres sises route des Bordes et des deux pavillons sises 48 route des Bordes.

Article 6 : Utilisation annexes des PEI publics.

L'utilisation des bouches et poteaux incendie publics pour d'autres usages que la défense extérieure contre l'incendie n'est pas autorisée par le Maire.

Il est décidé que les PEI publics sont réservés à l'usage exclusif du SDIS 91 et du service public de DECI de Cœur d'Essonne Agglomération,

Article 7 : Modalités de réalisation des contrôles techniques des PEI.

Le service public de DECI a été transféré à Cœur d'Essonne Agglomération depuis le 1^{er} janvier 2017.

Conformément à l'article 4.1.2 du RDDECI, le service public de DECI assure la gestion matérielle de la DECI et notamment l'organisation des contrôles techniques.

Conformément à la fiche n°V.6 du guide technique (pages 86 à 90) annexé au RDDECI, Cœur d'Essonne Agglomération assure un contrôle technique de l'ensemble des PEI de la commune chaque année impaire, en alternance avec les reconnaissances opérationnelles réalisées par le SDIS 91 chaque année paire.

Les résultats des contrôles techniques font l'objet d'un compte rendu transmis au maire et au SDIS 91 par courrier.

Article 8 : Modalités d'échanges d'informations entre les acteurs de la DECI

Les remontées d'informations au SDIS 91 et au maire de la commune concernant tout changement ou modification de la DECI (créations, déplacements, suppressions des points d'eau incendie...), les indisponibilités/disponibilités, les résultats des contrôles techniques, sont réalisées par le service public de la DECI.

Les indisponibilités/disponibilités constatées sont signalées sans délai au Groupement CENTRE du SDIS 91 par courriel et au CODIS 91 (entre 17h et 8h du lundi au vendredi et pendant les week-end et jours fériés) par téléphone avec confirmation par courriel.

Place du 8 mai 1945 - 91220 Le Plessis-Pâté - Tél : 01 60 85 59 00 - Fax : 01 60 85 59 29

Site : www.leplessispate.fr - Mail : mairie@leplessispate.fr

- Les coordonnées du service public de la DECI sont :
 - Téléphone : 0800 23 12 91
 - Courriel : service.incendie@coeuressonne.fr

- Les coordonnées de la commune sont :
 - Téléphone : 01 60 85 59 10
 - Téléphone astreinte : 06 10 23 33 48
 - Horaires :
 - Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h & 15h à 18h
 - Mercredi : 8h30 à 12h
 - Courriels : servicetechniques@leplessispate.fr
agausset@leplessispate.fr
urbanisme@leplessispate.fr
rmichel@leplessispate.fr

- Les coordonnées du Groupement CENTRE du SDIS 91 sont :
 - Téléphone : 01 69 17 19 52
 - Courriel : prevision-centre@sdis91.fr

- Les coordonnées du CODIS 91 sont :
 - Téléphone : 01 64 97 18 18
 - Courriel : cta-codis@sdis91.fr

Article 9 : Modalités de mise à jour du présent arrêté

La mise à jour du présent arrêté ne concerne que les ajouts ou les suppressions de PEI. Elle n'intègre pas les indisponibilités gérées conformément au chapitre 5.6 du RDDECI.

La mise à jour du présent arrêté est annuelle.

La commune prendra contact tous les ans avec le SDIS91 afin de connaître les modifications à apporter à l'arrêté et d'étudier l'opportunité de réunir l'ensemble des services concernés.

Article 10 : Modalités de mise en œuvre du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié et notifié à Monsieur le Préfet à l'adresse pref-bdpc-securite-civile@essonne.gouv.fr qui se charge d'en adresser une copie au SDIS 91.

Article 11 : Copie de cet arrêté sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Palaiseau et au service public de la DECI.

Fait au Plessis-Pâté, le 10/05/2024

Fait et arrêté les jour, mois et an que
dessus.

Pour extrait certifié conforme.

Le Maire certifie exécutoire, sous sa
responsabilité, le présent acte.

Il informe que le présent acte peut
faire l'objet d'un recours pour excès
de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Versailles, dans un
délai de deux mois à compter de la
présente notification ou publication
électronique.

Date de télétransmission du
présent acte au contrôle de légalité :

13 MAI 2024

Date de sa publication électronique:

Le Maire

Sylvain TANGUY



Listing des PEI - le Plessis Paté au 08/04/2024

Numéro PEI	Voie	Carrefour	Lieu dit	Commune	X en m	Y en m	Nature	Domaine	Disponibilité
					Coordonnées GPS - Lambert 93				
1	AV DU PARC			LE PLESSIS-PATE	649983	6834853	PI	Public	Disponible
2	SQ DES CHEVREUILS			LE PLESSIS-PATE	650482	6835210	PI	Public	Disponible
3	R DES GLYCINES			LE PLESSIS-PATE	650220	6835215	PI	Public	Disponible
4	ALL DES NOISETIERS			LE PLESSIS-PATE	649969	6835125	PI	Public	Disponible
5	R DES PIVOINES			LE PLESSIS-PATE	649964	6835009	PI	Public	Disponible
6	R DES ROSES			LE PLESSIS-PATE	649917	6834868	PI	Public	Disponible
7	AV DES TOURELLES			LE PLESSIS-PATE	650097	6834706	PI	Public	Disponible
8	AV GILBERT FERGANT			LE PLESSIS-PATE	650253	6834898	PI	Public	Disponible
9	AV DU PARC			LE PLESSIS-PATE	650314	6835044	PI	Public	Disponible
10	R DU 11 NOVEMBRE 1918			LE PLESSIS-PATE	650442	6834947	PI	Public	Disponible
11	RTE DE LIERS			LE PLESSIS-PATE	650551	6835170	PI	Public	Disponible
12	RTE DE LEUDEVILLE			LE PLESSIS-PATE	650279	6834589	PI	Public	Disponible
13	R RAVEL			LE PLESSIS-PATE	650123	6834597	PI	Public	Disponible
14	R MOZART			LE PLESSIS-PATE	650137	6834366	PI	Public	Disponible
15	AV GILBERT FERGANT			LE PLESSIS-PATE	650194	6834793	PI	Public	Disponible
16	R DES FAUVETTES			LE PLESSIS-PATE	650037	6834979	PI	Public	Disponible
17	R DES CASTORS			LE PLESSIS-PATE	650283	6834737	PI	Public	Disponible
18	R DES CHAMOIS			LE PLESSIS-PATE	650351	6835249	PI	Public	Disponible
19	R DU BICENTENAIRE REVOLUTION			LE PLESSIS-PATE	650463	6835429	PI	Public	Disponible
20	AV DU SQUARE			LE PLESSIS-PATE	650010	6835057	PI	Public	Disponible
21	RTE DES BORDES			LE PLESSIS-PATE	650540	6834571	PI	Public	Disponible
22	R DES CAPETTES			LE PLESSIS-PATE	650558	6834724	PI	Public	Disponible
23	RTE D117			LE PLESSIS-PATE	651051	6834863	PI	Public	Disponible
24	R DU BICENTENAIRE REVOLUTION			LE PLESSIS-PATE	650363	6835446	PI	Public	Disponible
25	R LEONARD DE VINCI			LE PLESSIS-PATE	650676	6835500	PI	Public	Disponible
26	R LEONARD DE VINCI			LE PLESSIS-PATE	650557	6835561	PI	Public	Disponible
27	R LEONARD DE VINCI			LE PLESSIS-PATE	650647	6835643	PI	Public	Disponible
28	R CHATEAUBRIAND			LE PLESSIS-PATE	650426	6834479	PI	Public	Disponible
29	R VICTOR HUGO			LE PLESSIS-PATE	650506	6834422	PI	Public	Disponible

Vu et annexé à l'arrêté de
... 2024-068 - 2024
LE PLESSIS-PÂTE, le

10 MA 2024



Le Maire, par délégation
L'adjoint chargé de l'Urbanisme
Patrick RETEAU

30	RTE D117					LE PLESSIS-PATE	649936	6834552	PI	Public	Disponible
31	R DU BICENTENAIRE REVOLUTION					LE PLESSIS-PATE	650561	6835418	PI	Public	Disponible
32	AV DU COLOMBIER					LE PLESSIS-PATE	650243	6834815	PI	Public	Disponible
33	R DE LA MARE AUX JONCS					LE PLESSIS-PATE	652802	6833698	PI	Public	Disponible
34	AV DE LA TREMBLAIE					LE PLESSIS-PATE	652614	6833949	PI	Public	Disponible
35	R DE LA MARE A BLOT					LE PLESSIS-PATE	652269	6833927	PI	Public	Disponible
36	R DE LA LONGUE RAIE					LE PLESSIS-PATE	652851	6834270	PI	Public	Disponible
37	R DE LA MARE A BLOT					LE PLESSIS-PATE	652342	6834052	PI	Public	Disponible
38	R DE LA MARE A BLOT					LE PLESSIS-PATE	652482	6834206	PI	Public	Disponible
39	AV DE LA ROGERE					LE PLESSIS-PATE	650739	6835332	PI	Public	Disponible
40	AV DE LA ROGERE					LE PLESSIS-PATE	650627	6835025	PI	Public	Disponible
41	R RAYMONDE DE LA ROCHE					LE PLESSIS-PATE	650877	6835291	PI	Public	Disponible
42	AV DE LA TREMBLAIE					LE PLESSIS-PATE	652569	6833890	PI	Public	Disponible
43	R DE LA MARE AUX JONCS					LE PLESSIS-PATE	652433	6833841	PI	Public	Disponible
44	AV DE LA ROGERE					LE PLESSIS-PATE	650691	6834948	PI	Public	Disponible
45	ALL VIVALDI					LE PLESSIS-PATE	650163	6834476	PI	Public	Disponible
46	RTE DE LEUDEVILLE					LE PLESSIS-PATE	650348	6834362	PI	Public	Disponible
47	ALL DES BRUYERES					LE PLESSIS-PATE	650149	6835250	PI	Public	Disponible
48	R DE LA LONGUE RAIE					LE PLESSIS-PATE	652749	6834278	PI	Public	Disponible
49	R LOUIS NICOLAS ROBERT					LE PLESSIS-PATE	652628	6834352	PI	Public	Disponible
50	AV DE LA TREMBLAIE					LE PLESSIS-PATE	652732	6834431	PI	Public	Disponible
51	AV DE LA TREMBLAIE					LE PLESSIS-PATE	652835	6834519	PI	Public	Disponible
52	AV DE LA TREMBLAIE					LE PLESSIS-PATE	652631	6834081	PI	Public	Disponible
53	R DE LA MARE AUX JONCS					LE PLESSIS-PATE	652132	6834013	PI	Public	Disponible
54	ALL DES NOISETIERS					LE PLESSIS-PATE	649776	6834944	PI	Public	Disponible
55	PAS DES VICTOIRES					LE PLESSIS-PATE	650434	6834858	PI	Public	Disponible
56	CHE DE L' EXPLOITATION					LE PLESSIS-PATE	650423	6834251	PI	Public	Disponible
57	R DU 11 NOVEMBRE 1918					LE PLESSIS-PATE	650479	6835003	PI	Public	Disponible
58	R DE LATECOERE					LE PLESSIS-PATE	650781	6834080	PI	Public	Disponible
59	R DE LATECOERE					LE PLESSIS-PATE	650833	6834109	PI	Public	Disponible
60	R DE LATECOERE					LE PLESSIS-PATE	650923	6834062	PI	Public	Disponible
61	R DE LATECOERE					LE PLESSIS-PATE	651008	6834017	PI	Public	Disponible
62	RTE DES BORDES					LE PLESSIS-PATE	650631	6834542	PI	Public	Disponible

63	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652365	6835622	PI	Public	Disponible
64	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652376	6835570	PI	Public	Disponible
65	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652442	6835564	PI	Public	Disponible
66	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652539	6835547	PI	Public	Indisponible
67	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652609	6835538	PI	Public	Disponible
68	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652680	6835529	PI	Public	Indisponible
69	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652748	6835522	PI	Public	Indisponible
70	R DE LATECOERE				LE PLESSIS-PATE	651086	6833870	PI	Public	Indisponible
71	R DE LATECOERE				LE PLESSIS-PATE	651147	6833508	PI	Public	Indisponible
72	R DE LATECOERE				LE PLESSIS-PATE	651361	6833751	PI	Public	Indisponible
73	RTE DE CORBEIL				LE PLESSIS-PATE	651456	6835759	PI	Public	Indisponible
75	R DE LATECOERE				LE PLESSIS-PATE	650926	6833561	PI	Public	Indisponible
76	AV DU HUREPOIX				LE PLESSIS-PATE	652159	6835704	PI	Public	Disponible
77	AV DU HUREPOIX				LE PLESSIS-PATE	652101	6835739	PI	Public	Disponible
78	R DU CHAMP MOREAU				LE PLESSIS-PATE	652513	6835284	PI	Public	Indisponible
79	R DU CHAMP MOREAU				LE PLESSIS-PATE	652574	6835269	PI	Public	Indisponible
80	R DU CHAMP MOREAU				LE PLESSIS-PATE	652630	6835257	PI	Public	Indisponible
500	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651897	6833353	BI	Privé	Disponible
501	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651950	6833316	PI	Privé	Disponible
502	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651991	6833285	PI	Privé	Disponible
503	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	652072	6833225	PI	Privé	Disponible
504	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	652149	6833164	PI	Privé	Disponible
505	AV DE LA TREMBLAIE				LE PLESSIS-PATE	652786	6834419	PI	Privé	Disponible
506	R DE LA LONGUE RAIE				LE PLESSIS-PATE	652704	6834225	PI	Privé	Disponible
507	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651964	6833023	PI	Privé	Disponible
508	VOI D'ACCES ENTREPOT ASTRE				LE PLESSIS-PATE	652902	6833854	PI	Privé	Disponible
509	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651830	6833579	PI	Privé	Disponible
510	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	652019	6833055	PI	Privé	Disponible
511	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	652056	6833073	PI	Privé	Disponible
512	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	652129	6833116	PI	Privé	Disponible
513	R DE LATECOERE				LE PLESSIS-PATE	651349	6834125	PI	Privé	Indisponible
514	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651930	6833126	PI	Privé	Disponible
515	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651890	6833221	PI	Privé	Disponible

516	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	652490	6833990	PI	Privé	Disponible
517	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651786	6833490	PI	Privé	Disponible
518	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650122	6833947	PI	Privé	Disponible
519	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651951	6833655	PI	Privé	Disponible
520	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651872	6833620	PI	Privé	Disponible
521	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651894	6833548	PI	Privé	Disponible
522	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651931	6833432	PI	Privé	Disponible
523	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651789	6833532	PI	Privé	Disponible
524	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651725	6833448	PI	Privé	Disponible
525	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651734	6833397	PI	Privé	Disponible
526	AV DE LA TREMBLAIE				LE PLESSIS-PATE	652619	6834541	PI	Privé	Disponible
527	AV DE LA TREMBLAIE				LE PLESSIS-PATE	652676	6834614	PI	Privé	Disponible
528	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651862	6833431	PI	Privé	Disponible
529	R DE LATECOERE				LE PLESSIS-PATE	651513	6834392	PI	Privé	Indisponible
530	R DE LATECOERE				LE PLESSIS-PATE	651804	6834580	PI	Privé	Indisponible
531	R DE LATECOERE				LE PLESSIS-PATE	651831	6834278	PI	Privé	Indisponible
532	R DE LATECOERE				LE PLESSIS-PATE	651600	6834008	PI	Privé	Indisponible
533	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650485	6833862	PI	Privé	Disponible
534	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650410	6833933	PI	Privé	Disponible
535	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650395	6833788	PI	Privé	Disponible
536	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650337	6833859	PI	Privé	Disponible
537	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650295	6833735	PI	Privé	Disponible
538	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650244	6833812	PI	Privé	Disponible
539	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650191	6833867	PI	Privé	Disponible
540	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650455	6833970	PI	Privé	Disponible
541	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650551	6834058	PI	Privé	Disponible
542	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650591	6834097	PI	Privé	Disponible
543	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650653	6834081	PI	Privé	Disponible
544	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650699	6834063	PI	Privé	Disponible
545	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650739	6834035	BI	Privé	Indisponible
546	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650774	6833994	PI	Privé	Disponible
547	R DE LATECOERE				LE PLESSIS-PATE	651933	6834391	PI	Privé	Indisponible
548	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651877	6832963	PI	Privé	Disponible

549	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650396	6834172	PI	Privé	Disponible
550	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650318	6833706	PI	Privé	Disponible
551	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650191	6833996	PI	Privé	Disponible
552	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	650229	6833998	PI	Privé	Disponible
553	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650223	6834027	PI	Privé	Disponible
554	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650281	6834085	PI	Privé	Disponible
555	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650313	6834114	PI	Privé	Disponible
556	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650428	6834006	PI	Privé	Disponible
557	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650683	6834029	PI	Privé	Disponible
558	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651831	6833354	PI	Privé	Indisponible
559	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	650333	6833715	PI	Privé	Disponible
560	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	650391	6833769	PI	Privé	Disponible
563	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650308	6833870	PI	Privé	Disponible
564	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650203	6833975	PI	Privé	Disponible
565	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652352	6835510	PI	Privé	Disponible
566	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650363	6834166	PI	Privé	Disponible
567	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650421	6834216	PI	Privé	Indisponible
570	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652409	6835506	PI	Privé	Disponible
571	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651979	6832917	PI	Privé	Disponible
572	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650434	6834162	PI	Privé	Indisponible
573	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650462	6834129	PI	Privé	Indisponible
574	RD D19				LE PLESSIS-PATE	650365	6834072	PI	Privé	Disponible
575	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651912	6833907	PI	Privé	Disponible
576	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651720	6833939	PI	Privé	Disponible
577	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651786	6833267	PI	Privé	Disponible
578	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651753	6833301	PI	Privé	Disponible
579	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651677	6833305	PI	Privé	Disponible
580	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651592	6833276	PI	Privé	Disponible
581	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651820	6833817	PI	Privé	Disponible
582	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	652154	6833829	PI	Privé	Disponible
583	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	652174	6833332	PI	Privé	Indisponible
584	AV DE LA CROIX BLANCHE				LE PLESSIS-PATE	651932	6835788	PI	Privé	Indisponible
585	AV DE LA CROIX BLANCHE				LE PLESSIS-PATE	651695	6835791	PI	Privé	Disponible

586	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651804	6833801	PI	Privé	Disponible
587	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651760	6833701	PI	Privé	Disponible
588	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651661	6833794	PI	Privé	Disponible
589	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651675	6833895	PI	Privé	Disponible
590	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652440	6835487	PI	Privé	Disponible
591	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652513	6835488	PI	Privé	Disponible
592	VOI INTERNE BOLLIG ET KEMPER				LE PLESSIS-PATE	651679	6833532	PI	Privé	Indisponible
593	VOI INTERNE BOLLIG ET KEMPER				LE PLESSIS-PATE	651658	6833671	PI	Privé	Disponible
594	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651780	6833655	PI	Privé	Disponible
595	R DE LA MARE A BLOT				LE PLESSIS-PATE	652291	6834245	PI	Privé	Indisponible
596	R CAROLINE AIGLE				LE PLESSIS-PATE	651578	6833634	PI	Privé	Disponible
597	R CAROLINE AIGLE				LE PLESSIS-PATE	651672	6833742	PI	Privé	Disponible
598	R CAROLINE AIGLE				LE PLESSIS-PATE	651501	6833727	PI	Privé	Disponible
599	VOI INTERNE ID LOGISTICS				LE PLESSIS-PATE	651194	6833333	PI	Privé	Disponible
600	VOI INTERNE ID LOGISTICS				LE PLESSIS-PATE	651150	6833444	PI	Privé	Disponible
601	VOI INTERNE ID LOGISTICS				LE PLESSIS-PATE	651244	6833542	PI	Privé	Disponible
602	VOI INTERNE ID LOGISTICS				LE PLESSIS-PATE	651319	6833627	PI	Privé	Disponible
603	VOI INTERNE ID LOGISTICS				LE PLESSIS-PATE	651461	6833618	PI	Privé	Disponible
604	VOI INTERNE ID LOGISTICS				LE PLESSIS-PATE	651482	6833508	PI	Privé	Disponible
605	VOI INTERNE ID LOGISTICS				LE PLESSIS-PATE	651431	6833454	PI	Privé	Disponible
606	VOI INTERNE ID LOGISTICS				LE PLESSIS-PATE	651368	6833388	PI	Privé	Disponible
607	VOI INTERNE ID LOGISTICS				LE PLESSIS-PATE	651328	6833346	PI	Privé	Disponible
608	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652561	6835513	PI	Privé	Disponible
609	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652679	6835502	PI	Privé	Disponible
610	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652696	6835407	PI	Privé	Disponible
611	R DE LA BUTTE AU BERGER				LE PLESSIS-PATE	652635	6835379	PI	Privé	Disponible
802	VOI D'ACCES ENTREPOT ASTRE				LE PLESSIS-PATE	652930	6833705	Réserve artificielle enterrée	Privé	Disponible
803	AV DE LA TREMBLAIE				LE PLESSIS-PATE	652513	6834458	Plan d'eau	Privé	Disponible
804	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	652082	6833665	Plan d'eau	Privé	Indisponible
805	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	652159	6833490	Plan d'eau	Privé	Disponible
806	ALL DE LA LONGUE RAIE				LE PLESSIS-PATE	652211	6833573	Plan d'eau	Privé	Indisponible

807	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	650231	6834019	Plan d'eau	Privé	Disponible
808	CHE RURAL				LE PLESSIS-PATE	650695	6834392	Réserve artificielle aérienne	Privé	Disponible
813	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651869	6833823	Réserve artificielle aérienne	Privé	Disponible
814	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651805	6834005	Réserve artificielle aérienne	Privé	Disponible
815	R DE LA MARE AUX JONCS				LE PLESSIS-PATE	651618	6833843	Réserve artificielle aérienne	Privé	Indisponible
816	R CAROLINE AIGLE				LE PLESSIS-PATE	651606	6833779	Réserve artificielle aérienne	Privé	Disponible
817	rue de la butte au berger			société fresca	LE PLESSIS-PATE	652691	6835367	Réserve artificielle aérienne	Privé	Disponible

AUTRES CLASSES DE CONSTRUCTIONS¹¹ (ERT¹²...)

Page 14 / 93

RISQUES	SURFACE NON AFFECTEE AU STOCKAGE + PSC ¹²	SURFACE AFFECTEE AU STOCKAGE	NB DE PEI PERFORMANCES MINIMALES	DURÉES (h) – PRESSIONS (bar)	DISTANCES (60 m si colonne)	OBSERVATIONS
RC Faible	OU Établissements sans hébergement, dont $S \leq 250 \text{ m}^2$ (a) Hangar agricole largement ventilés ¹³		1 PI 30 m ³ /h (DN 80) OU, 45 m ³ /h (DN 80) OU (A DÉFAUT, APRES AVIS SDIS) : – soit 1 PEI de 30 m ³ – soit 1 PI de 60 m ³ /h	1 h – 2 bar 1 h – 1 bar 1 h – 1 bar	200 m 200 m 100 m 400 m	(a) : Surface totale de plancher utilisable pour l'ameublement ou le dépôt, ne tenant pas compte des éventuels recouvrements CF ou PF.
			1 PI 60 m ³ /h (a) OU (A DÉFAUT, APRES AVIS SDIS) : RESERVES de 120 m ³	2 h – 1 bar	150 m	
RC Ordinaire	ACC. autres que RC Faible $\text{SNR}^{14} \leq 1000 \text{ m}^2$ OU (SI SEAS) ¹⁵ $\text{SNR} \leq 2000 \text{ m}^2$ OU $10 < \text{PSC} \leq 50 \text{ V}$	$\text{SNR} \leq 500 \text{ m}^2$ OU (SI SEAS) $\text{SNR} \leq 1000 \text{ m}^2$	1er PI 40 m ³ /h + 2e PI (b) 60 m ³ /h OU, (A DÉFAUT, APRES AVIS SDIS) : PEI de 120 m ³	2 h – 1 bar 2 h – 1 bar	100 m 300 m 200 m	(b) : Si la DECI est assurée par 2 PI, leurs débits simultanés devront être d'au moins 120 m ³ /h pendant 2 h.
			Guide D9-9I avec au minimum : 2 PI / 120 m ³ en simultané + Analyse de risque ET SI NECESSAIRE – APRES AVIS SDIS : RESERVES (c) couvrant 1/3 au plus des besoins en eau.	2 h min. – 1 bar	100 m Rappel D9 : D_{max} entre 2 PI = 200 m.	(c) : Les réserves artificielles doivent avoir une capacité totale d'au moins 120 m ³ .
RC Important (RCI)	OU $1000 < \text{SNR} \leq 2000 \text{ m}^2$ OU (SI SEAS) : $2000 \text{ m}^2 < \text{SNR} \leq 3000 \text{ m}^2$ OU $50 < \text{PSC} \leq 250 \text{ V}$	$500 < \text{SNR} \leq 1000 \text{ m}^2$ OU (SI SEAS) $1000 < \text{SNR} \leq 1500 \text{ m}^2$	1er PI 40 m ³ /h + 2e PI (b) 60 m ³ /h OU, (A DÉFAUT, APRES AVIS SDIS) : PEI de 120 m ³	2 h – 1 bar 2 h – 1 bar	100 m 300 m 200 m	(b) : Si la DECI est assurée par 2 PI, leurs débits simultanés devront être d'au moins 120 m ³ /h pendant 2 h.
			Guide D9-9I avec au minimum : 2 PI / 120 m ³ en simultané + Analyse de risque ET SI NECESSAIRE – APRES AVIS SDIS : RESERVES (c) couvrant 1/3 au plus des besoins en eau.	2 h min. – 1 bar	100 m Rappel D9 : D_{max} entre 2 PI = 200 m.	(c) : Les réserves artificielles doivent avoir une capacité totale d'au moins 120 m ³ .
Risque Particulier (RP)	OU $\text{SNR} > 2000 \text{ m}^2$ OU (SI SEAS) $\text{SNR} > 3000 \text{ m}^2$ PSC > 250 V	$\text{SNR} > 1000 \text{ m}^2$ OU (SI SEAS) : $\text{SNR} > 1500 \text{ m}^2$	Guide D9-9I avec au minimum : 2 PI / 120 m ³ en simultané + Analyse de risque ET SI NECESSAIRE – APRES AVIS SDIS : RESERVES (c) couvrant 1/3 au plus des besoins en eau.	2 h min. – 1 bar	100 m Rappel D9 : D_{max} entre 2 PI = 200 m.	(c) : Les réserves artificielles doivent avoir une capacité totale d'au moins 120 m ³ .
			Guide D9-9I avec au minimum : 2 PI / 120 m ³ en simultané + Analyse de risque ET SI NECESSAIRE – APRES AVIS SDIS : RESERVES (c) couvrant 1/3 au plus des besoins en eau.	2 h min. – 1 bar	100 m Rappel D9 : D_{max} entre 2 PI = 200 m.	(c) : Les réserves artificielles doivent avoir une capacité totale d'au moins 120 m ³ .

¹¹ ACC (Autres Classes de Constructions) : désigne toutes les constructions qui ne sont ni des ERP ni des Habitations ni des IGH.

¹² PSC ou ERT : Parcs de Stationnement Couverts de Véhicules (V) d'au plus 3,5 t (code du travail) ou Établissements Recevant des Travailleurs (et donc soumis à la réglementation du travail).

¹³ Hangar largement ventilé (toutes surfaces) : ouvert en façades + 2 façades opposées + 50 % de la surface périmétrique des façades... (§ 1.2.2.2 du RDDECI).

¹⁴ SNR : « Surface non recouverte » par des parois et blocs-portes résistants au feu. Le degré de résistance au feu (PF ou CF) à prendre en compte, dans la colonne n°2 du tableau, est de 1/2 H (parois et portes) et, dans la colonne n°3, de 1 heure (parois) et 1/2 heure (portes). En présence dans une même surface non recouverte de zones affectées au stockage et d'autres qui ne le sont pas, la DECI sera déterminée en utilisant la colonne n°3 après avoir ajoutée à la surface affectée au stockage la moitié de la surface n'y étant pas affectée.

¹⁵ SEAS : Système d'Extinction Automatique du type Sprinkleur (eau...).

RISQUES	ERP DES TYPES AUTRES QUE M, S, T + PSC ⁴	ERP DES TYPES M, S, T	NB DE PEI ⁵ PERFORMANCES MINIMALES	DURÉES (h) – PRESSIONS (bar)	DISTANCES (60 m si colonne sèche)	OBSERVATIONS
RC Faible	Établissements <u>sans hébergement</u> , dont $S \leq 250 \text{ m}^2$ (a)		1 PI 30 m ³ /h (DN 80) OU, 45 m ³ /h (DN 80) OU (A DÉFAUT, APRES AVIS SDIS) : – soit 1 PEI de 30 m ³ – soit 1 PI de 60 m ³ /h	1 h – 2 bar 1 h – 1 bar 1 h – 1 bar	200 m 200 m 100 m 400 m	(a) : Surface totale de plancher utilisable pour l'ameublement ou le dépôt » ne tenant pas compte des éventuels recouvrements CF ou PF.
			1 PI 60 m ³ /h (a) OU (A DÉFAUT, APRES AVIS SDIS) : RESERVES de 120 m ³	2 h – 1 bar	150 m	
RC Ordinaire	ERP autres que RC Faible $\text{SNR}^6 \leq 1000 \text{ m}^2$ OU (SI SEAS) ⁷ $\text{SNR} \leq 2000 \text{ m}^2$ OU $10 < \text{PS} < 50 \text{ V}$	$\text{SNR} \leq 500 \text{ m}^2$ OU (SI SEAS) $\text{SNR} \leq 1000 \text{ m}^2$	1er PI 60 m ³ /h + 2e PI (b) 60 m ³ /h OU, (A DÉFAUT, APRES AVIS SDIS) : PEI de 120 m ³	1 h – 1 bar 1 h – 1 bar	100 m 300 m 200 m	(b) : Si la DECI est assurée par 2 PI, leurs débits simultanés devront être d'au moins 120 m ³ /h pendant 2 h.
		$500 < \text{SNR} \leq 1000 \text{ m}^2$ OU (SI SEAS) $1000 < \text{SNR} \leq 1500 \text{ m}^2$ OU $50 < \text{PS} \leq 250 \text{ V}$	Guide D9-91 avec au minimum : 2 PI / 120 m ³ en simultané + Analyse de risque ET SI NECESSAIRE – APRES AVIS SDIS : RESERVES (c) couvrant 1/3 au plus des besoins en eau.	2 h min. – 1 bar	100 m Rappel D9 : D_{max} entre 2 PI = 200 m.	(c) : Les réserves artificielles doivent avoir une capacité totale d'eau moins 120 m ³ .
RC Important	$1000 < \text{SNR} \leq 2000 \text{ m}^2$ OU (SI SEAS) : $2000 \text{ m}^2 < \text{SNR} \leq 3000 \text{ m}^2$ OU $50 < \text{PS} \leq 250 \text{ V}$	$500 < \text{SNR} \leq 1000 \text{ m}^2$ OU (SI SEAS) $1000 < \text{SNR} \leq 1500 \text{ m}^2$				
		$\text{SNR} > 2000 \text{ m}^2$ OU (SI SEAS) $\text{SNR} > 3000 \text{ m}^2$ OU IGH (sauf IGH A), $\text{PS} > 250 \text{ V}$ et IGP,				
Risque Particulier	$\text{SNR} > 2000 \text{ m}^2$ OU (SI SEAS) $\text{SNR} > 3000 \text{ m}^2$ OU IGH (sauf IGH A), $\text{PS} > 250 \text{ V}$ et IGP,	$\text{SNR} > 1000 \text{ m}^2$ OU (SI SEAS) : $\text{SNR} > 1500 \text{ m}^2$				

⁴ PSC : Parcs de Stationnement Couverts de Véhicules (V) d'au plus 3,5 tonnes.

⁵ Points d'Eau Incendie (PEI) : ouvrages publics ou privés utilisables en permanence et comprenant les BI et PI normalisés, les points d'eau naturels et artificiels, etc. (art. R. 2225-1 du CGCT).

⁶ SNR ou « Surface non recouverte » des ERP (non, IGH / IGP / PS) : plus grande surface délimitée par des parois et des équipements de résistance au feu minimale 1/2 heure (sauf toitures et façades) pouvant être portée à 1 heure ou plus, en cas de charge calorifique importante (ERP des types M, S, T, etc.).

⁷ SEAS : Système d'Extinction Automatique du type Sprinkleur (eau...).

BATIMENTS D'HABITATION

Page 13 / 93

RISQUES	HABITATIONS INDIVIDUELLES	HABITATIONS COLLECTIVES + PSC ⁸	NB DE PEI ⁹ PERFORMANCES MINIMALES	DURÉES (h) – PRESSIONS (bar)	DISTANCES (60 m si colonne sèche)	OBSERVATIONS
RC Faible	Habitation isolée : – d ≥ 8 m/bâti voisin, – S ₁₀ ≤ 250 m ²	Sans Objet	1 PI 30 m ³ /h (DN 80) OU, 45 m ³ /h (DN 80) OU (A DEFAUT, APRES AVIS SDIS) : – soit 1 PEI de 30 m ³ – soit 1 PI de 60 m ³ /h	1 h – 2 bar 1 h – 1 bar 1 h – 1 bar	200 m 200 m 100 m 400 m	Campings : 1 PEI – d < 200 m de chaque emplacement par chemins stabilisés de 1,80 m de large min.
RC Ordinaire	Hab. de 1re et 2e Famille, NE REPONDANT PAS AU RC FAIBLE.	2e Famille OU 10 < PSC ≤ 50 V	1 PI 60 m ³ /h (a) OU A DEFAUT, APRES AVIS SDIS : RESERVES de 120 m ³	2 h – 1 bar	200 m	Aires des gens du voyage.
RC Important	HABITATIONS COLLECTIVES + PSC 3e Famille A et B 4e Famille et IGH A OU 50 < PSC ≤ 250 V OU Quartier présentant des difficultés opérationnelles...		1er PI 60 m ³ /h + 2e PI (b) 60 m ³ /h OU, A DEFAUT, APRES AVIS SDIS : PEI de 120 m ³	2 h – 1 bar 2 h – 1 bar	100 m 300 m 200 m	(b) : Si la DECI est assurée par 2 PI, leurs débits simultanés devront être d'au moins 120 m ³ /h pendant 2 h.
Risque Particulier	PSC > 250 V		Guide D9-91 avec au minimum : 2 PI / 120 m ³ en simultané + Analyse de risque ET SI NECESSAIRE – APRES AVIS SDIS : RESERVES (c) couvrant 1/3 au plus des besoins en eau.	2 h min. – 1 bar	100 m Rappel D9 : D _{max} . entre 2 PI = 200 m. 100 m	(c) : Les réserves artificielles doivent avoir une capacité totale d'au moins 120 m ³ .

⁸ PSC : Parcs de Stationnement Couverts de Véhicules (V) d'au plus 3,5 tonnes, annexes de bâtiments d'habitation (art. 78 de l'arrêté du 31/01/1986 modifié).

⁹ Points d'Eau Incendie (PEI) : ouvrages publics ou privés utilisables en permanence et comprenant les BI et PI normalisés, les points d'eau naturels et artificiels, etc. (Art. R. 2225-1 du CGCT).

¹⁰ Surface (S) : cette surface totale se calcule en additionnant toutes les surfaces de planchers des habitations (ou de l'habitation) pouvant recevoir du stockage ou des aménagements, sans prise en compte d'éventuels recoupements résistant au feu.