

LE CROCQ

Beauvais, le 12 février 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
SIAEP DE LE CROCQ

BP 25
60360 DOMELIERS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : vendredi 30 janvier 2026 à 14h21
Prélèvement	00160684		par : L02
Unité de gestion	0055	LE CROCQ	Type visite : AA
Installation	UDI 000568	LE CROCQ	
Point de surveillance	S 0000001953	CENTRE VILLAGE	Commune : BLANCFOSSE
Localisation exacte	GRANDE RUE		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	7 °C				25,00
Température de mesure du pH	7 °C				
EOUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,3 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	585 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,32 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,34 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : A_6

Code SISE de l'analyse : 00160824

Référence laboratoire : H_CS26.462.1

Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.			
Coloration	<5 mg(Pt)/L			15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.			
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.			
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU			2,00
DIVERS MINERAUX				
Perchlorate	11 µg/L			
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Carbonates	0,0 mg(CO ₃),			
Hydrogénocarbonates	333 mg/L			
Titre alcalimétrique	0 °f			
Titre alcalimétrique complet	27,3 °f			
Titre hydrotimétrique	28,7 °f			
MINERALISATION				
Calcium	107 mg/L			
Chlorures	13,8 mg/L			250,00
Magnésium	4,9 mg(Mg)/L			
Sulfates	4,4 mg/L			250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,29 mg(C)/L			2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH ₄)	<0,050 mg/L			0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,455 mg/L			
Nitrates (en NO ₃)	22,6 mg/L	1,00		
Nitrites (en NO ₂)	<0,010 mg/L	50,00		
		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				

PLV : 00160684 page : 2


Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00160684)

Eau d'alimentation conforme aux limites et références de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cependant la teneur en perchlorates étant supérieure à 4 µg/l, la Direction Générale de la Santé recommande de limiter l'utilisation de l'eau pour la préparation des biberons des nourrissons de moins de 6 mois. La population doit être informée par vos soins de cette

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le directeur général et par délégation,
La responsable du département
santé environnementale de l'Oise



Vanessa DECOUTURE