

Nom du client :	PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE	Commune :	66200 Elne	N° OSR :	51576373 - RACS
				N° PDL :	0

Travaux à charge du client : >Reprise de l'installation depuis la sortie du disjoncteur
 Prévoir Consuel + choix du fournisseur

Travaux à charge d'ENEDIS : Depuis le T70, cheminement façade sur environ 30m (4x25T) --> parcelle AZ 289 et AZ 288, manchonner sous PM. Terrasser 1m T2 bis. Prévoir 5m de 4x35HN. Poser coffret CCPI et type 2 mono côte à côte avec Linky G3 + Disjoncteur 60A Type S.


Accès nacelle: oui

Type de disjoncteur TYPE S

PREVENIR LE RESTAURANT L'ETOILE 0619622675 afin d'intervenir en dehors des horaires d'ouvertures.

Prévoir arrêté de stationnement et déviation trottoir (piéton) Boulevard Voltaire (devant cinema)

La solution technique est déterminée dans le respect de la norme NFC 14-100 en vigueur.



Depuis le T70, cheminement façade sur environ 30m (4x25T) --> parcelle AZ 289 et AZ 288, manchonner sous PM.

Puissance :	0	Liaison réseau		Terrassement		Fouille boîte		Derivation individuelle
		Souterraine	Aérienne	Mètres T1 :	MI	0	0	
Branchement :	SOUTERRAIN GRILLE RESEAU			Mètres T2 :	1 MI	0	0	3 MI
ITST :	0	5 MI	30 MI					

Important :
 Cette solution technique est conditionnée par l'obtention des autorisations administrative
 Elle est donc susceptible d'être modifiée ou complétée

Nom du client :	PHILIPPE VEDIAUD PUBLICITE	Commune :	66200 Elne	N° OSR :	51576373 - RACS
				N° PDL :	0

Travaux à charge du client :

Travaux à charge d'ENEDIS :

La solution technique est déterminée dans le respect de la norme NFC 14-100 en vigueur.



SIGNATURE :

Terrasser 1m T2 bis. Prévoir 5m de 4x35HN.

A poser:
Borne CIBE 805

A poser:
Borne CIBE 918 mono équipée LINKY G3 + Disjoncteur 60A Type S

Borne côte à côte, scellée au sol contre le mur.


Puissance :	0	Liaison réseau		Terrassement		Fouille boîte		Derivation individuelle
Branchement :	SOUTERRAIN GRILLE RESEAU	Souterraine	Aérienne	Mètres T1 :	MI	0	0	3 MI
ITST :	0	5 MI	30 MI	Mètres T2 :	1 MI	0	0	

Important :

Cette solution technique est conditionnée par l'obtention des autorisations administrative
Elle est donc susceptible d'être modifiée ou complétée

ANNEXE 11.1

Feuille 000 AZ 01 - Commune : ELNE (66)



SIGNATURE :

ANNEXE 11.1

ANNEXE 11.1

ANNEXE 11.1

ANNEXE 11.1



