

LE CROCQ

Beauvais, le 30 juin 2026

MONSIEUR LE PRESIDENT
SIAEP DE LE CROCQ

BP 25
60360 DOMELIERS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le : jeudi 18 juin 2026 à 11h22
Prélèvement	00162666		par : L02
Unité de gestion	0055	LE CROCQ	Type visite : AA
Installation	UDI 000568	LE CROCQ	
Point de surveillance	S 0000000772	CENTRE VILLAGE	Commune : VIEFVILLERS
Localisation exacte	RUE PRINCIPALE		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	19 °C				25,00
Température de mesure du pH	19 °C				
EOUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,3 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	580 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,32 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,35 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AINSE

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00162806

Référence laboratoire : H_CS26.6262.1

Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.			
Coloration	<5 mg(Pt)/L			15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.			
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.			
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU			2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Carbonates	0,0 mg(CO ₃),			
Hydrogénocarbonates	331 mg/L			
Titre alcalimétrique	0 °f			
Titre alcalimétrique complet	27,1 °f			
Titre hydrotimétrique	29,7 °f			
MINERALISATION				
Calcium	111 mg/L			
Chlorures	13,6 mg/L			250,00
Magnésium	4,9 mg(Mg)/L			
Sulfates	4,3 mg/L			250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	0,26 mg(C)/L			2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH ₄)	<0,050 mg/L			0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,447 mg/L		1,00	
Nitrates (en NO ₃)	22,2 mg/L		50,00	
Nitrites (en NO ₂)	<0,010 mg/L		0,50	
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	8 n/mL			

PLV : 00162666 page : 2

Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL			0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL	0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00162666)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le directeur général et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires du département
santé environnementale de l'Oise



Alexis CARRERE