

HAUDIVILLERS

Beauvais, le 10 avril 2026

MADAME LA PRESIDENTE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BEAUVAISIS
48, rue desgroux
BP 90508
60005 BEAUVAIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Type	Code	Nom	Prélevé le :
Prélèvement	00161407		mercredi 25 mars 2026 à 10h55
Unité de gestion	0208	HAUDIVILLERS	par : L02
Installation	UDI 001129	HAUDIVILLERS	Type visite : AA
Point de surveillance	P 0000001598	CENTRE-VILLAGE	Commune : HAUDIVILLERS
Localisation exacte	MAIRIE-ECOLE		

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité
		inférieure supérieure	inférieure supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL			
Température de l'eau	12 °C		25,00
Température de mesure du pH	12,2 °C		
EOUILBRE CALCO-CARBONIQUE			
pH	7,5 unité pH		6,50 9,00
MINERALISATION			
Conductivité à 25°C	695 µS/cm		200,00 1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION			
Chlore libre	<0,05 mg(Cl ₂)/L		
Chlore total	0,07 mg(Cl ₂)/L		

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AINSE

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00161547

Référence laboratoire : H_CS26.2706.1

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.				
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
Carbonates	0,0 mg(CO3).				
Hydrogénocarbonates	371 mg/L				
Titre alcalimétrique	0 °f				
Titre alcalimétrique complet	30,4 °f				
Titre hydrotimétrique	32,4 °f				
MINERALISATION					
Calcium	116 mg/L				
Chlorures	18,5 mg/L				250,00
Magnésium	8,3 mg(Mg)/L				
Sulfates	10,6 mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES					
Carbone organique total	0,36 mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,050 mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,729 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	36,3 mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	47 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	3 n/mL				

PLV : 00161407 page : 2

Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL			0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL	0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL	0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00161407)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le directeur général et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires du département
santé environnementale de l'Oise



Alexis CARRERE