

Edité le : 06/08/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 3

MAIRIE DE SOLEILHAS

04120 SOLEILHAS

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE26-113198	Analyse demandée par :	ARS DT DE HAUTE PROVENCE
Identification échantillon :	LSE2608-28531-1		
Nature (1):	Eau de distribution		
Point de Surveillance (	SOLEILHAS VILLAGE		Code PSV (1): 0000000560
Localisation exacte (1	chemin des colettes - robinet cuisine		
Dept et commune (1):	04 SOLEILHAS		
UGE (1):	0178 - SOLEILHAS		
Type d'eau (1):	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Type de visite (1):	AA	Type Analyse (1): A	Motif du prélèvement (1): CS
Nom de l'exploitant (1):	MAIRIE DE SOLEILHAS MAIRIE 59 RUE CLASTRE 04120 SOLEILHAS		
Nom de l'installation (1):	SOLEILHAS VILLAGE	Type (1): UDI	Code (1): 000497
Réception :	Réception au laboratoire le 03/08/2026		
Prélèvement :	Prélevé le 03/08/2026 à 10h06 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / LEON Mathieu Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine Conditions de prélèvements : INF		

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 03/08/2026

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Aspect de l'eau	0	-	Analyse qualitative					
Couleur de l'eau	0	-	Analyse qualitative					

.../...

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ		Limites de qualité	Références de qualité	
Température de l'eau	21.6	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0				#
pH sur le terrain	7.5	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0			6.5	9 #
Conductivité brute à 25°C sur le terrain	305	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	25				#
Chlore libre sur le terrain	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Chlore total sur le terrain	<0.03	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Analyses microbiologiques									
Microorganismes aérobies à 36°C réalisé à Marseille	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Microorganismes aérobies à 22°C réalisé à Marseille	2	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222					#
Bactéries coliformes réalisé à Marseille	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - septembre 2000					0 #
Escherichia coli réalisé à Marseille	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - septembre 2000			0		#
Entérocoques (Streptocoques fécaux) réalisé à Marseille	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2			0		#
Caractéristiques organoleptiques									
Saveur	Néant	-	Méthode qualitative						
Turbidité	0.19	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10				2 #
Analyses physicochimiques									
Analyses physicochimiques de base									
pH	7.63	-	Potentiométrie	NF EN ISO 10523	2			6.5	9 #
TH (Titre Hydrotimétrique)	14.44	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144	0.06				#
Carbone organique total (COT)	0.51	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2				2 #
Titre alcalimétrique complet (TAC)	16.26	° f	Spectrophotométrie automatisée	ISO/TS 15923-2	0.5				#
Cations									
Ammonium	< 0.01	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.01				0.10 #
Anions									
Chlorures	0.90	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.50				250 #
Sulfates	9.80	mg/l SO4--	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.50				250 #
Nitrites	< 0.01	mg/l NO2-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.01		0.50		#
Nitrates	1.50	mg/l NO3-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.5		50		#
Somme NO3/50 + NO2/3	0.03	mg/l	Calcul				1		

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques
N.M. = Non Mesuré

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

.../...

LSEHL

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Edité le : 06/08/2026

Identification échantillon : LSE2608-28531-1

Destinataire : MAIRIE DE SOLEILHAS

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

Alice MARTINHO
Responsable Département Biologie

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. MARTINHO', written over a horizontal line.