

République Française

Département de la Savoie

COMMUNE DE SAINT JEAN DE LA PORTE
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL N°2026-07-46
Séance du mercredi 23 septembre 2026

L'an deux mille vingt-six, le mercredi 23 septembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire à la Mairie sous la présidence de Monsieur Alain COMBAZ, *Maire*

Date de convocation : lundi 14 septembre 2026

Nombre de Conseillers en exercice : 15

Présents	Pouvoirs de	Absents
COMBAZ Alain		
SEGARD Magali	LEGRAND Anne-Sophie	
GRANGE Michel		
CHARPIN Brigitte	TICHADOU Virginie	
LALLAU Corentin		
TICHADOU Virginie		Excusée Pouvoir à CHARPIN Brigitte
CHAPILLON Quentin		
COURS Océane		
BUGAUD Mickaël		
BOUVIER Joëlle		
BRIAND Yannick		
LEGRAND Anne-Sophie		Excusé Pouvoir à SEGARD Magali
CHARMEAUX Mickaël		
AURIA-DUFFEAL Clément		
CHRISTIN Valérie		

Le quorum est atteint.

Mr GRANGE Michel a été élu secrétaire.

OBJET : Demande de participation financière au SDES, éclairage public

Nombre de membres en exercice	Présents	Suffrages Exprimés	Abstentions	Pouvoir	Pour	Contre
15	13	15	0	2	15	0

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les travaux de rénovation du réseau d'éclairage public 2026. Il propose que la commune s'engage à réaliser et à financer cette rénovation de l'éclairage public, dont le montant prévisionnel s'élève à 23 000 € HT.

Les travaux consistent à remplacer 38 luminaires :

- Les luminaires 150WSHF par des luminaires ISYLUM 2 Led
- Les luminaires 100WSHP par des luminaires ISYLUM 1 Led
- Rue du Carnavet – Place des écoles : remplacement de 7 luminaires
- Rue des Messalières : remplacement de 7 luminaires
- Allée du Grand-Arc : remplacement de 4 luminaires
- Allée du Mont Blanc : remplacement de 6 luminaires
- Allée du Morbier : remplacement de 4 luminaires
- Passage du jeu de boule : remplacement de 3 luminaires
- Rue des Chabrosines : remplacement de 4 luminaires
- Route de Cruet : remplacement de 3 luminaires

Envoyé en préfecture le 28/09/2026

Reçu en préfecture le 28/09/2026

Publié le



ID : 073-217302470-20260923-2026_07_46-DE

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide :

↳ **D'approuver** le projet de rénovation de l'éclairage public portant sur 38 luminaires, pour un montant prévisionnel de 23 000 € HT, selon le devis établi par l'entreprise SERPOLLET.

↳ **De solliciter** auprès du Syndicat Départemental d'Energie de la Savoie (SDES) une participation financière au titre des travaux de rénovation de l'éclairage public.

↳ **Se prononcer** sur le plan de financement prévisionnel suivant :

- Fonds libres 23 000.00 € HT
- Emprunts 0.00 €,
- Autres aides financières 0.00 €.

↳ **Sollicite** l'aide financière du SDES la plus élevée possible,

↳ **S'engage** à ne pas commencer les travaux avant la notification de décision d'attribution de la participation financière du SDES,

↳ **S'engage** à réaliser les travaux dans un délai d'un an à compter de la date de notification de l'attribution de la participation du SDES,

↳ **S'engage** à rétrocéder au SDES les CEE associés aux travaux et à signer la convention afférente,

↳ **Invite** Monsieur le Maire à poursuivre l'exécution de la présente délibération, en l'autorisant à signer tout document de nature administrative, technique et financière nécessaire.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus,
Certifié conforme et exécutoire par Monsieur le Maire, **Alain COMBAZ**

Le Secrétaire,
Michel GRANGE

Le Maire,
Alain COMBAZ



Envoyé en préfecture le 28/09/2026

Reçu en préfecture le 28/09/2026

Publié le



ID : 073-217302470-20260923-2026_07_46-DE



COMMUNE DE ST JEAN DE LA PORTE
 Chef Lieu
 73250 ST JEAN DE LA PORTE

Le mardi 21 juillet 2026

Réf devis : **SMB-26-0179**
 Int. Devis : **ST JEAN DE LA PORTE - Renovation Eclairage 2026**

Contact client
 Suivie par : **Xavier RIVOLLIÉ**

Repère	Libellé	Unité	Quantité	Prix de vente	
				Unitaire	Total
A.1	Démarches administrative, plan de prévention	F	1	210,00	210,00
A.2	Indemnité de mise en chantier comprenant consignation, déconsignation et essai de bon fonctionnement	F	1	350,00	350,00
A.3	Rue du Carnavet - Place des Ecoles				
A.3.1	F & P luminaire ISYLUM T2 40 Leds sur mât	u	4	580,00	2 320,00
A.3.2	F & P luminaire ISYLUM T2 40 Leds sur poteau béton	u	2	560,00	1 120,00
A.3.3	Fourniture luminaire ISYLUM T2 40 Leds	u	1	400,00	400,00
	Total chapitre : Rue du Carnavet - Place des Ecoles	F			3 840,00
A.4	Rue des Messalières				
A.4.1	F & P mât cylindroconique Ht5m y compris dépose de l'ancien	u	1	600,00	600,00
A.4.2	F & P luminaire ISYLUM T1 25 Leds sur mât	u	6	520,00	3 120,00
	Total chapitre : Rue des Messalières	F			3 720,00
A.5	Allée du Grand Arc				
A.5.1	F & P luminaire ISYLUM T1 25 Leds sur mât	F	4	520,00	2 080,00
	Total chapitre : Allée du Grand Arc	F			2 080,00
A.6	Allée du Mont Blanc (jusqu'au 141)				
A.6.1	F & P luminaire ISYLUM T1 25 Leds sur mât	F	6	520,00	3 120,00
	Total chapitre : Allée du Mont Blanc (jusqu'au 141)	F			3 120,00
A.7	Allée du Morbier (Jusqu'au n°57)				
A.7.1	F & P luminaire ISYLUM T1 25 Leds sur mât	F	4	520,00	2 080,00
	Total chapitre : Allée du Morbier (Jusqu'au n°57)	F			2 080,00
A.8	Passage du Jeu de Boule				
A.8.1	F & P mât cylindroconique Ht5m y compris dépose de l'ancien sous réserve de bon état du massif d'ancrage	u	3	600,00	1 800,00
A.8.2	F & P luminaire ISYLUM T1 25 Leds sur mât	u	3	520,00	1 560,00
A.8.3	Réalisation massif d'ancrage y compris dépose de l'ancien	u	3	390,00	1 170,00
	Total chapitre : Passage du Jeu de Boule	F			4 530,00
A.9	Rue des Chabrosines				
A.9.1	F & P luminaire ISYLUM T1 25 Leds sur mât	u	4	520,00	2 080,00

Repère	Libellé	Unité	Quantité	Prix de vente	
				Unitaire	Total
	Total chapitre : Rue des Chabrosines				2 080,00
A.10	Route de Cruet				
A.10.1	F & P luminaire ISYLUM T2 40 Leds sur poteau	u	3	560,00	1 680,00
	Total chapitre : Route de Cruet				1 680,00
A.11	Remise commerciale	F	-1	690,00	-690,00
					23 000,00
MONTANT TOTAL HORS TAXES					23 000,00
TVA (20%)					4 600,00
MONTANT TOTAL T.T.C.					27 600,00

Les conditions de prix sont établies sur la base des impôts et taxes en vigueur à la date du devis

Ils restent valables un mois, passé ce délai le devis pourra être actualisé

En cas d'accord, veuillez nous retourner le présent devis signé avec la mention "Bon pour Accord"

ou envoyer une commande rappelant sa référence

Le Responsable Secteur/Affaire

Le Directeur



Siege social

606, rue Denis Papin
73290 La Motte Servolex
04 76 97 60 31
smb@serpollet.com

Agence d'Aime

Plan des Bergères
73210 Aime-la-Plagne
04 79 09 73 24

Agence de Megève

196, chemin de la Chattaz
74120 Megève
04 50 21 04 84



SERFIM
RESEAUX

02/10/2025

IZYLUM 1

5305

Optique	5305
Photometry Type	Moyenne
Protecteur	Verre Plan
Source	25 LEDs
Matrice	641602



Caractéristiques

545	294	94	5,7	IP 66/IP 67	IK 09	I EU, II EU	0,030
Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	IP*	IK*	Classe électrique*	Cxs (m²)

* Selon les normes IEC-EN60598 et IEC-EN62262

Particularités

Solution économique, polyvalente et performante pour les applications routières et urbaines

- Economies maximales en énergie, en entretien et en investissement
- 5 tailles pour fournir la solution la plus précise pour de nombreuses applications routières et urbaines
- Accès sans outil avec une confirmation claire à la fermeture
- Réglage sur site d'une position top à latérale, sans débrancher le luminaire du mât
- Certifié Zhaga-D4i
- Prêt à être connecté
- Solutions polyvalentes LensoFlex®4 pour des performances photométriques de pointe et un maximum de confort
- Moteur photométrique HiFlex™ conçu pour optimiser l'efficacité énergétique
- Pure Night : respect des législations environnementales et confort visuel

Informations pour 1000 lm

Rendement (%)	82,3	Classe G (EN 13201-2)	G3	I 70-80-90-95 (cd)	682 - 78 - X - X
DLOR (%)	82,3	G* (EN 13201 2015)	G*3	Code flux CIE N 1→5 (%)	33,3 - 71,2 - 97,2 - 100,0 - 82,3
ULOR (%)	0,0	Imax (cd)	703	Gradient 90°	21cd
ULR (%)	0,0	Ouverture 0-180°	66 - 66	Gradient 270°	6cd
Incl ULR 4%	-38/37°	Ouverture 90-270°	X - X		

02/09/2026

IZYLUM 2

5305

Optique	5305
Photometry Type	Medium
Protecteur	Verre Plan
Source	40 LEDs
Matrice	449412



Caractéristiques

562	352	94	6.3	IP 66/IP 67	IK 09	I EU, II EU	0.028
Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	IP*	IK*	Classe électrique*	CxS (m²)

* Selon les normes IEC-EN60598 et IEC-EN62262

Particularités

Solution économique, polyvalente et performante pour les applications routières et urbaines

- Economies maximales en énergie, en entretien et en investissement
- 5 tailles pour fournir la solution la plus précise pour de nombreuses applications routières et urbaines
- Accès sans outil avec une confirmation claire à la fermeture
- Réglage sur site d'une position top à latérale, sans débrancher le luminaire du mât
- Certifié Zhaga-D4i
- Prêt à être connecté
- Solutions polyvalentes LensoFlex®4 pour des performances photométriques de pointe et un maximum de confort
- Moteur photométrique HiFlex™ conçu pour optimiser l'efficacité énergétique
- Pure Night : respect des législations environnementales et confort visuel

Informations pour 1000 lm

Rendement (%)	83.3	Classe G (EN 13201-2)	G2	I 70-80-90-95 (cd)	566 - 105 - X - X
DLOR (%)	83.3	G* (EN 13201 2015)	G*2	Code flux CIE N 1→5 (%)	34.9 - 72.5 - 97.1 - 100.0 - 83.3
ULOR (%)	0.0	Imax (cd)	577	Gradient 90°	19cd
ULR (%)	0.0	Ouverture 0-180°	40 - 40	Gradient 270°	5cd
Incl ULR 4%	-39/37°	Ouverture 90-270°	X - X		



DOSSIER TECHNIQUE

Maitre d'Ouvrage

MAIRIE DE ST JEAN DE LA PORTE

73250 ST JEAN DE LA PORTE

Installateur :

SERPOLLET SAVOIE MONT BLANC

606 Rue Denis Papin

73290 LA MOTTE SERVOLEX

Objet des travaux

Travaux de rénovation du réseau d'éclairage public 2026

Consistance des travaux

Remplacement luminaire 150WSHF par luminaire ISYLUM 2 Led de chez COMATELEC

Remplacement luminaire 100WSHP par luminaire ISYLUM 1 Led de chez COMATELEC

REEMPLACEMENT DES LUMINAIRE 100WSHP PAR LUMINAIRE IZYLUM 1 5305

- Puissance (W)	47W (25Leds – 600mA)
- Température de couleur (Kelvin)	2200°K
- Lumen (lm) / Efficacité lumineuse (lm/W)	6439lm – 137lm/W
- ULOR (%)	0
- Indice de protection (IP)	66
- Hauteur d'installation (m)	5m
- Marque et référence	IZYLUM T1 Led de chez COMATELEC SCHREDER
- Lieu de l'installation	Divers Lotissement et route secondaire

REEMPLACEMENT DES LUMINAIRE 150WSHP PAR LUMINAIRE IZYLUM 2 5305

- Puissance (W)	73W (40Leds – 600mA)
- Température de couleur (Kelvin)	2200°K
- Lumen (lm) / Efficacité lumineuse (lm/W)	10385lm – 142lm/W
- ULOR (%)	0
- Indice de protection (IP)	66
- Hauteur d'installation (m)	8m
- Marque et référence	IZYLUM T2 Led de chez COMATELEC SCHREDER
- Lieu de l'installation	Route principale