Immatriculation au RCS Annecy, numéro 305 869 265

Agrément Ministériel
Direction Générale de la Santé

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 17/08/2026

GRAND ANNECY
46 AVENUE DES ILES
74000 ANNECY

RAPPORT D'ANALYSE Eaux distribution E26.3725.5_20260817124552

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Ce rapport d'analyse ne concerne que les objets soumis à l'essai, tels qu'ils ont été reçus sauf si prélevés par le LIDAL. Il comporte 2 pages. L'accréditation de la Section Laboratoires du COFRAC atteste de la compétence des Laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, qui sont identifiés par X. Elle ne couvre ni les critères, ni la conclusion, ni les commentaires éventuels sauf si tous les résultats pris en considération pour conclure sont couverts par l'accréditation. Pour déclarer, ou non, la conformité ou la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande). Le laboratoire ne peut être tenu pour responsable en cas d'erreur concernant les informations fournies par le demandeur d'analyses (informations repérées par un astérisque *).

Date de prélèvement :	13/08/2026 08:54	**Nom Installation * :**	FILLIERE - DOLLAY
Date de réception :	13/08/2026 14:56	**Code et Nom PSV * :**	0000003236 - CHEF-LIEU DE CHARVONNEX
Date début analyse :	13/08/2026	**Commune* :**	CHARVONNEX
Prélevé par :	VIVIAND Lucas - LUV	**Localisation exacte :**	750 route de Doucy-robinet cuisine
X Normes :	**FD T90-520 et NF EN ISO 19458**	**Type d'eau *:**	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Motif * :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.	**Type d'analyse *:**	A
Type visite * :	AA - ROUTINE EN DISTRIBUTION	**Type traitement *:**	CL2
Code et nom UGE* :	0042 - GRAND ANNECY	**Type d'installation *:**	UDI

	PARAMETRE ANALYTIQUE	RESULTATS	UNITE	LIMITE DE QUALITE	REFERENCES DE QUALITE	METHODES
BACTÉRIOLOGIQUE						
X	Bactéries coliformes	**<1**	UFC/100ml		<1	NF EN ISO 9308-1:2000
X	Entérocoques	**<1**	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 7899-2
X	Escherichia coli	**<1**	UFC/100ml	<1		NF EN ISO 9308-1:2000
X	Micro-organismes revivifiables à 22°C après 68h	**1**	UFC/ml			NF EN ISO 6222
X	Micro-organismes revivifiables à 36°C après 44h	**6**	UFC/ml			NF EN ISO 6222
ORGANOLEPTIQUE						
X	Couleur	**<5**	mg(Pt) /L		≤15	NF EN ISO 7887 (Mét. D)
	Saveur	**Normal**				QUALITATIF
PHYSICO-CHIMIQUE						
X	pH	**7.6**	unité pH		6.5≤n≤9	NF EN ISO 10523
	Température de mesure du pH	**24.0**	°C			NF EN ISO 10523
X	Conductivité à 25°C (par compensation de T°C)	**403**	µS/cm		200≤n≤1100	NF EN 27888
X	Turbidité	**<0.20**	NFU		≤2	NF EN ISO 7027-1 : 2016
X	Titre Hydrotimétrique : dureté (TH)	**20.4**	°f			NF T 90-003
X	Titre Alcalimétrique Complet (TAC)	**19.2**	°f			NF EN ISO 9963-1
X	Ammonium (NH4)	**<0.01**	mg/L		≤0.1	NF T 90-015-2
X	Nitrites (NO2)	**<0.01**	mg/L	≤0.5		NF EN 26777
X	Chlorures (Cl)	**5.4**	mg/L		≤250	NF EN ISO 10304-1
X	Nitrates (NO3)	**1.8**	mg/L	≤50		NF EN ISO 10304-1
X	Sulfates (SO4)	**14**	mg/L		≤250	NF EN ISO 10304-1
	Nitrates(NO3) / 50 + Nitrites(NO2) / 3	**0.04**				Calcul
X	Carbone organique total (COT)	**0.77**	mg(C)/L		≤2	NF EN 1484
TERRAIN						
	Pluviométrie à 48H	**Pas de précipitations**				Observation
	Température Eau	**22,9**	°C		≤25	Méthode à la sonde
X	Chlore libre	**0,4**	mg/L			NF EN ISO 7393-2
X	Chlore total	**0,4**	mg/L			NF EN ISO 7393-2
	Aspect	**Normal**				Qualitatif
	Odeur	**Normal**				Qualitatif
	Couleur	**Normal**				Qualitatif

Lidal
22, Rue du Pré Fornet SEYNOD
74600 ANNECY
Téléphone : 04 50 45 82 56
Télécopie : 04 50 45 63 31
E-mail : lidal@laboratoire-lidal.fr

Seynod, le 17/08/2026

GRAND ANNECY
46 AVENUE DES ILES
74000 ANNECY

Déclaration conformité échantillon E26.3725.5

Eau conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique (articles R 1321- 1 à 1321-5) et l'arrêté modifié du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés.

AUCHERE Ralph	MAISSE Veronique	CANCOUET Julie
Technicien Chimie Eaux	Technicienne Hygiene	Resp. unité logistique