Délégation départementale du Loiret
Département santé environnementale et déterminants de santé

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DE PISCINES

**Destinataires :**

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERRY LOIRE PUISAYE - PRÉSIDENT COMMUNAUTÉ

DALKIA MONTARGIS GATINAIS - DIRECTEUR DALKIA MONTARGIS GATINAIS

RECREA BRIARE - DIRECTEUR RECREA BRIARE

RECREA BRIARE - DIRECTRICE RECREA BRIARE

**Dossier suivi par :** Nathalie DUFRENOY
**Téléphone :** 02.38.77.31.40
**courriel :** ARS-CVL-DD45-UNITE-SANTE-ENVIRONNEMENT@ars.sante.fr

### Veuillez trouver ci-dessous les résultats des prélèvements effectués dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux de piscines :

**Installation concernée :** **PISCINE BRIARE**
**Date du prélèvement :** **08/10/2026**
**Laboratoire :** LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)
**Prélevé par :** CARSO-EV
**N° de prélèvement(s) :** 00172014 00172015 00172016 00172017

| Résultats des mesures terrain | | Limites de qualité | Références de qualité | BASSIN LUDIQUE | BASSIN RECEPTION DE TOBOGGAN | GRAND BASSIN | SPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure du prélèvement | | | | **13h10** | **12h50** | **13h28** | **12h30** |
| pH | unité pH | [ 6,9 ; 7,7 ] | - | **7,3** | **7,3** | **7,3** | **7,2** |
| Chlore total | mg(Cl2)/L | - | - | **2,3** | **2,4** | **2,60** | **0,7** |
| Chlore combiné | mg(Cl2)/L | 0,6 | - | **0,3** | **0,4** | **0,40** | **0,4** |
| Acide isocyanurique | mg/L | 75 | - | **<10** | **<10** | **<10** | **<10** |
| Fréquentation instantanée | | - | - | **0** | **0** | **14** | **1** |
| Température de l'eau | °C | - | - | **29,3** | **29,3** | **29,3** | |
| Transparence qualitative * | | - | - | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Chlore libre actif | mg(Cl2)/L | [ 0,4 ; 1,4 ] | - | **1,2** | **1,2** | **1,30** | **0,2** |
| Chlore libre | mg(Cl2)/L | - | - | **2,0** | **2,0** | **2,20** | **0,3** |
| Température de l'eau bain à remous | °C | 36 | 33 | | | | **33,1** |

* 0 = transparence bonne ; 1 = transparence mauvaise

| Résultats des analyses laboratoire | | Limites de qualité | Références de qualité | BASSIN LUDIQUE | BASSIN RECEPTION DE TOBOGGAN | GRAND BASSIN | SPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staphylocoques pathogènes par 100ml | n/(100mL) | 0 | - | **<1** | **<1** | **<1** | **<1** |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | - | 100 | **<1** | **<1** | **<1** | **<1** |
| Pseudomonas aéruginosa par 100ml | n/(100mL) | 0 | - | **<1** | **<1** | **<1** | **<1** |
| Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | - | **<1** | **<1** | **<1** | **<1** |
| Chlorures | mg/L | - | 250 | **67,00** | **67,00** | **67,00** | **34,60** |
| Carbone organique total | mg(C)/L | - | 5 | **2,3** | **2,3** | **2,3** | **1,6** |
| Bromoforme | µg/L | - | - | | **<0,50** | | **<0,50** |
| Chloroforme | µg/L | - | - | | **19** | | **1,20** |
| Chlorodibromométhane | µg/L | - | - | | **0,52** | | **<0,50** |
| Dichloromonobromométhane | µg/L | - | - | | **2,00** | | **<0,50** |
| Trihalométhanes (4 substances) | µg/L | - | 100 * | | **21,52** | | **1,20** |

* Référence de qualité pour les trihalométhanes(4 substances) = 20 µg/l pour les bains à remous

**Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent**

| CONCLUSION SANITAIRE : | Signé à Orléans le 28 octobre 2026 |
|---|---|
| Les résultats d'analyses de l'eau du spa ont mis en évidence une teneur en chlore faible et un etempérature de l'eau élevée ce qui m'a contraint à vous demander de le fermer le temps de réajuster les paramètres.<br>Les paramètres étant conformes le 8 octobre 2026 à 14h00 vous avez pu le réouvrir.<br>L'eau des quatre bassins est de bonne qualité bactériologique.<br>Les autres paramètres recherchés dans les quatre bassins sont conformes aux normes requises pour les piscines recevant du public. | Pour la Directrice générale,<br>La Directrice départementale du Loiret,<br><br>Catherine FAYET |

**Ce bulletin doit rester affiché jusqu'à son remplacement par un bulletin plus récent**

ARS Centre-Val de Loire - Délégation Départementale du Loiret
Cité Coligny - 131 rue du faubourg Bannier - BP 74409 - 45044 Orléans Cedex 1  Standard : 02 38 77 32 32 / Fax : 02 38 54 46 03