Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'OISE
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

VINEUIL SAINT FIRMIN

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE VINEUIL SAINT FIRMIN
1, Rue Duchesse de Chartres

60500 VINEUIL SAINT FIRMIN

Beauvais, le 4 novembre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00164041**	
Unité de gestion		0172	VINEUIL SAINT FIRMIN
Installation	UDI	000994	VINEUIL SAINT FIRMIN
Point de surveillance	P	0000001406	CENTRE-VILLAGE
Localisation exacte	ECOLE		

Prélevé le : mardi 06 octobre 2026 à 09h43
par : L02
Type visite : AA
Commune : VINEUIL-SAINT-FIRMIN

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	17	°C				25,00
Température de mesure du pH	16,9	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	730	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,45	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,46	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00164181 Référence laboratoire : H_CS26.11246.1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	Qualit.				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0	Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	0,0	mg(CO3)				
Hydrogénocarbonates	334	mg/L				
Titre alcalimétrique	0	°f				
Titre alcalimétrique complet	27,4	°f				
Titre hydrotimétrique	34,0	°f				
MINERALISATION						
Calcium	116	mg/L				
Chlorures	29,4	mg/L				250,00
Magnésium	12,4	mg(Mg)/L				
Sulfates	38,1	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,43	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,643	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	32,0	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				

Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL		0		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00164041)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le directeur général et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires du département
santé environnementale de l'Oise

Alexis CARRERE