Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT SANTE ENVIRONNEMENTALE
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L'OISE
Qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine

Agence Régionale de Santé Hauts-de-France

L'AGGLOMERATION BEAUVAISIENNE

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE AUNEUIL
150, Rue de la Place

60390 AUNEUIL

Beauvais, le 4 novembre 2026

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

	Type	Code	Nom
Prélèvement		**00164461**	
Unité de gestion		0026	L'AGGLOMERATION BEAUVAISIENNE
Installation	UDI	001077	AUNEUIL
Point de surveillance	P	0000001523	CENTRE VILLAGE
Localisation exacte	MAIRIE-ECOLE		

Prélevé le : lundi 21 septembre 2026 à 09h33
par : L02
Type visite : AA
Commune : AUNEUIL

Mesures de terrain	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	21	°C				25,00
Température de mesure du pH	20,5	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	6,8	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	710	µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,67	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,68	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE
Type de l'analyse : A Code SISE de l'analyse : 00164600 Référence laboratoire : H_CS26.10030.1

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	1	Qualit.				
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0	Qualit.				
Odeur (qualitatif)	1	Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Carbonates	0,0	mg(CO3)				
Hydrogénocarbonates	336	mg/L				
Titre alcalimétrique	0	°f				
Titre alcalimétrique complet	27,5	°f				
Titre hydrotimétrique	32,7	°f				
MINERALISATION						
Calcium	120	mg/L				
Chlorures	24,2	mg/L				250,00
Magnésium	6,8	mg(Mg)/L				
Sulfates	25,9	mg/L				250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	0,44	mg(C)/L				2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,050	mg/L				0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	<0,919	mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	45,8	mg/L		50,00		

Nitrites (en NO2)	<0,010	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	162	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL		0		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromoforme	1,6	µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	2,6	µg/L		100,00		
Chloroforme	<1,0	µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	1,3	µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	5,5	µg/L		100,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00164461)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour les autres paramètres non mesurés dans cette analyse, je vous invite à consulter le bilan de la qualité sanitaire de l'eau distribuée sur https://carto.atlasante.fr/1/ars_metropole_udi_infofactures.map

Pour le directeur général et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires du département
santé environnementale de l'Oise

Alexis CARRERE