Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE L'EURE

Agence régionale de santé de Normandie
Direction de la santé publique
Pôle santé environnement

ARRIVÉ LE
20 FEV. 2020
SIAEVE

Evreux, le 18 février 2020

MONSIEUR LE PRESIDENT
SIAEVE (VALLEE D'EURE)
Mairie
2 rue d'Ezy
27750 LA COUTURE BOUSSEY

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

SIAEVE (VALLEE D'EURE)

Prélèvement **00147746**
Unité de gestion SIAEVE (VALLEE D'EURE) (UGE 0055)
Installation EZY CROTH (UDI 000368)
Point de surveillance CENTRE VILLE (P 0000000357)
Commune EZY-SUR-EURE
Localisation exacte Stade de Football

Prélevé le : **lundi 03 février 2020 à 09h45**
par : LABEO ML
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	0,47 NFU				2,00
Température de l'eau	9,7 °C				25,00
Conductivité à 25°C	637 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,7 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,34 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,35 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D127 Code SISE de l'analyse : 00150894 Référence laboratoire : EP20-01915

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,01 mg/L				0,10

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00147746)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le Préfet et par délégation
Signé
L'ingénieur d'études sanitaires
Delphine JULIEN