



SAVOIE LABO

CENTRE SAVOYARD D'ANALYSES EN ENVIRONNEMENT ET AGRO-ALIMENTAIRE

Accréditation
N° 1-0618
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Edition du 10/05/2016 Validé le 10/05/2016
Page : 1/11

MAIRIE DE VILLAROGGER
Chef lieu

Maitre d'ouvrage
Nom :

73640 VILLAROGGER

Réf. Client :

Tel : 04 79 06 90 98

Fax : 04 79 06 94 24

Rapport d'essai du dossier n° 160503 006218 02 Echantillon n° 111886

Type d'installation :	Mélange de Captages	Type d'analyse :	RP
Commune ou Syndicat :	VILLAROGGER	Type d'eau :	Brute Souterraine
Nom de l'installation :	MELANGE DE BONNEVILLE	Motif :	Contrôle Sanitaire
Code PSV :	0000003903	Préleveur :	SAVOIE LABO A. Dejos
Point de surveillance :	Mélange des sources de Bonneville amont et aval	Date et heure prélèvement et mesures in situ :	03/05/2016 10:55
Localisation précise :	Arrivée Drain	Date de dépôt :	03/05/2016
		Date de mise en analyse :	03/05/2016
CONDITIONS DE PRELEVEMENT			
Météo :	SOLEIL	Démontage avant prélèvement :	Non
Type de traitement de l'eau :	Aucun	Désinfection du point de prélèvement :	Alcool
Point de prélèvement :	En Continu	Outils de prélèvement :	Aucun
Remarques : sur la Prestation: Aucune / sur l'échantillon: Aucune			

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande) Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

LQ = Limites de qualité (valeurs impératives de qualité) / RQ = Références de qualité (valeurs indicatives de suivi des installations de production et distribution) selon arrêté ci dessous

Paramètres	RESULTATS	LQ	RQ	Unités	Méthodes
PRELEVEMENT D'ECHANTILLON					
# Prélèvement instantané (prise d'échantill. unique)					FDT 90-520
MESURES DE TERRAIN					
Aspect (in situ)	Acceptable			.	Méthode interne
Couleur (apparente) (in situ)	Acceptable			.	NF EN ISO 7887 sect.2
Odeur (in situ)	Acceptable			.	NF EN 1622 annexe C.
# Température de l'eau et de mesure (in situ)	8.2	25		°C	Meth. Interne PVT-MO-009
# pH (in situ)	7.6			Unité pH	NF EN ISO 10523
# Conductivité (corrigée à 25°C par compensation) (i	387			µS/cm	NF EN 27888
# Oxygène dissous (in situ)	11.1			mg/L O2	NF ISO 17289
Pression atmosphérique (in situ)	912			mbar	Méth. Interne
# Taux de saturation (oxygène) (in situ)	107	> 30		%	NF ISO 17289
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
# Coliformes	< 1			ufc/100mL	NF EN ISO 9308-1
# Escherichia coli	< 1	< 20000		ufc/100mL	NF EN ISO 9308-1
# Entérocoques	< 1	< 10000		ufc/100mL	NF EN ISO 7899-2
PARAMETRES ORGANOLEPTIQUES					
Saveur (qualitatif)	Acceptable				NF EN 1622 annexe C
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES					
# Turbidité	0.20			NFU	NF EN ISO 7027

Technolac - 23 allée du lac d'aiguebelette - BP 50251 - 73374 Le Bourget-du-Lac - Tél. : 04 79 25 37 25 - Fax : 04 79 25 30 39 - www.savoie-labo.fr
SAS au capital de 750 000 € - R.C.S Chambéry 390 319 192 - SIRET 390 319 192 00014 - APE 7120B - N° TVA Intracommunautaire FR 63 390 319 192



SAVOIE LABO

CENTRE SAVOYARD D'ANALYSES EN ENVIRONNEMENT ET AGRO-ALIMENTAIRE

Accréditation
N° 1-0618
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Paramètres	RESULTATS	LQ	RQ	Unités	Méthodes
# Carbonates	0			mg/L CO3	Meth. Interne CH-MO-016 selon NF EN ISO 9963-1
# Hydrogénocarbonates (HCO3)	160			mg/L HCO3	Meth. Interne CH-MO-016 selon NF EN ISO 9963-1
# Fluorures	0.04			mg/L	NF EN ISO 10304-1
# Carbone Organique Total (COT)	0.36	10		mg/L C	NF EN 1484
# Titre Hydrotimétrique (Dureté)	15.72			degré français	Meth. Interne CH-MO-049
# Titre Alcalimétrique	< 2			degré français	NF EN ISO 9963-1
# Titre Alcalimétrique Complet	13.1			degré français	NF EN ISO 9963-1
# Chlorures	24	200		mg/L	NF EN ISO 10304-1
# Sulfates	29.8	250		mg/L SO4	NF EN ISO 10304-1
pH d'équilibre	8.01			Unité pH	Calcul
Equilibre calcocarbonique	agressif				Legrand-Poirier
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
# Ammonium (NH4)	< 0.03	4		mg/L NH4	Meth. Interne CH-MO-006 selon NF ISO 15923-1
# Phosphore Total	< 0.01			mg/L P	Meth. Interne CH-MO-034 selon NF EN ISO 6878
Phosphore Total (Résultat exprimé en P2O5)	< 0.03			mg/L P2O5	Calcul
# Orthophosphates	< 0.02			mg/L PO4	Meth. Interne CH-MO-034 selon NF EN ISO 6878
# Nitrates (NO3)	3.9	100		mg/L NO3	NF EN ISO 10304-1
# Nitrites (NO2)	< 0.01			mg/L NO2	NF EN ISO 10304-1
NO3/50 + NO2/3	0.078				Calcul
GAZ DISSOUS					
Anhydride carbonique libre	8			mg/L	Legrand-Poirier
MICROPOLLUANTS MINERAUX					
# Silicium dissous	3 505			µg/L	Meth. Interne CH-MO-049 selon NF EN ISO 17294-2
# Silice dissoute	7 502			µg/L	Meth. Interne CH-MO-049 selon NF EN ISO 17294-2
# Antimoine	0.18			µg/L	NF EN ISO 17294-2
# Arsenic	< 0.5	100		µg/L	NF EN ISO 17294-2
# Bore	2.9			µg/L	NF EN ISO 17294-2
# Cadmium	< 0.02	5		µg/L	NF EN ISO 17294-2
# Fer	< 2			µg/L	Meth. Interne CH-MO-049 selon NF EN ISO 17294-2
# Fer dissous	< 2			µg/L	Meth. Interne CH-MO-049 selon NF EN ISO 17294-2
# Manganese	< 0.1			µg/L	NF EN ISO 17294-2
# Nickel	< 1			µg/L	NF EN ISO 17294-2
# Selenium	< 0.5	10		µg/L	NF EN ISO 17294-2
# Sodium	12.2	200		mg/L	NF EN ISO 17294-2
# Potassium	1.62			mg/L	NF EN ISO 17294-2
# Calcium	54.0			mg/L	NF EN ISO 17294-2
# Magnésium	5.33			mg/L	NF EN ISO 17294-2
HYDROCARBURES					
# Indice Hydrocarbures C10-C40	< 0.05	1		mg/L	NF EN ISO 9377-2
Equivalent gasoil	< 100			µg/L	Meth. Interne selon NF EN ISO 9377-2
Equivalent huiles minérales	< 100			µg/L	Meth. Interne selon NF EN ISO 9377-2
Equivalent pétrole	< 100			µg/L	Calcul
Equivalent White spirit	< 100			µg/L	Meth. Interne selon NF EN ISO 9377-2
# Indice Hydrocarbure volatil C5-C11	< 25			µg/L	XPT 90-124

Technolac - 23 allée du lac d'aiguebelette - BP 50251 - 73374 Le Bourget-du-Lac - Tél. : 04 79 25 37 25 - Fax : 04 79 25 30 39 - www.savoie-labo.fr
SAS au capital de 750 000 € - R.C.S Chambéry 390 319 192 - SIRET 390 319 192 00014 - APE 7120B - N° TVA Intracommunautaire FR 63 390 319 192



SAVOIE LABO

CENTRE SAVOYARD D'ANALYSES EN ENVIRONNEMENT ET AGRO-ALIMENTAIRE

Accréditation
N° 1-0618
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Paramètres	RESULTATS	LQ	RQ	Unités	Méthodes
COMP. ORG. VOLATILS ET SEMI-VOLATILS					
# 1,2,3 Triméthylbenzène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# 1,2,4-Triméthylbenzène (pseudocumène)	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# 1,3,5-Triméthylbenzène (Mesitylène)	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# 2-Chlorotoluène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# 3-Chlorotoluène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# 4-Chlorotoluène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# Benzène	< 0.5			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 11423-1
# Bromobenzène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# Sec Butylbenzène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# n Butylbenzène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# Ter Butylbenzène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# Isopropylbenzène (Cumène)	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# P isopropyltoluène (Cymène-p)	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# Ethyl tert buthyl ether (ETBE)	< 0.25			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# Ethyl Benzène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 11423-1
# Isobutylbenzène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# Méthyl tert-Butylether (MTBE)	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# n Propyl benzène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# Styrène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# Toluène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 11423-1
# Trichloroéthylène (TCE)	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène PCE)	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
Somme Tri et Tétrachloroéthylène	< 2			µg/L	Calcul
# o-xylène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 11423-1
# m+p-xylène	< 2			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 11423-1
# Naphtalène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
CHLOROBENZENES					
# 1,2,4,5 Tetrachlorobenzène	< 1			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
PESTICIDES TRIAZINES ET METABOLITES					
# Amétryne	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Atrazine	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Atrazine Déséthyl	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Atrazine Deisopropyl	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Cyanazine	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Desmétryne	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Fluthiamide (=Flufenacet)	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Hexazinone	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Metamitron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010

Technolac - 23 allée du lac d'aiguebelette - BP 50251 - 73374 Le Bourget-du-Lac - Tél. : 04 79 25 37 25 - Fax : 04 79 25 30 39 - www.savoie-labo.fr
SAS au capital de 750 000 € - R.C.S Chambéry 390 319 192 - SIRET 390 319 192 00014 - APE 7120B - N° TVA Intracommunautaire FR 63 390 319 192



**SAVOIE
LABO**

CENTRE SAVOYARD D'ANALYSES EN ENVIRONNEMENT ET AGRO-ALIMENTAIRE

Accréditation
N° 1-0618
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Paramètres	RESULTATS	LQ	RQ	Unités	Méthodes
# Metribuzine	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Prometryne	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Prometon	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Propazine	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Sebutylazine	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Secbuméton	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Simazine	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
Simazine 2-Hydroxy	< 0.05	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-011
# Terbumeton	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Terbumeton desethyl	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Terbutylazine	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Terbutylazine déséthyl	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Terbutryne	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES ET METABOLITES					
# 1-(3,4 dichlorophenyl)-3 methylurée (DCPMU)	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# 1-(3,4 dichlorophenyl) urée (DCPU)	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# 1-(4 isopropylphenyl) urée (IPPU)	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Buturon	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Chlorbromuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Chlorfluazuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Chloroxuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Chlorsulfuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Chlortoluron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Cycluron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Diflubenzuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Diméfuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Diuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Ethidimuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Fenuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Flufenoxuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Hexaflumuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Iodosulfuron-methyl-sodium	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Isoproturon	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Linuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Lufenuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Metabenzthiazuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Metobromuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Métoxuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Monolinuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Monuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Neburon	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Norflurazon	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Pencycuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Prosulfuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Teflubenzuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Thiazfluron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010

Technolac - 23 allée du lac d'aiguebelette - BP 50251 - 73374 Le Bourget-du-Lac - Tél. : 04 79 25 37 25 - Fax : 04 79 25 30 39 - www.savoie-labo.fr
SAS au capital de 750 000 € - R.C.S Chambéry 390 319 192 - SIRET 390 319 192 00014 - APE 7120B - N° TVA Intracommunautaire FR 63 390 319 192



SAVOIE LABO

CENTRE SAVOYARD D'ANALYSES EN ENVIRONNEMENT ET AGRO-ALIMENTAIRE

Accréditation
N° 1-0618
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Paramètres	RESULTATS	LQ	RQ	Unités	Méthodes
# Triflururon	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Trinexapac ethyl	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
PESTICIDES ORGANOHALOGENES					
# Diflufenicanil	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Folpel	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Trifluraline	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
PESTICIDES CARBAMATES					
# Aldicarbe	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Asulame	< 0.05	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-011
# Bendiocarbe	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Carbaryl	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Carbazime	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Carbetamide	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Carbofurane	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Chlorbufame	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Chlorprophame	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Diallate	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Diethofencarbe	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Dimetilan	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# EPTC	< 0.1	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-011
# Ethiofencarbe	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Fenoxycarbe	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Furathiocarbe	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Iprovalicarb	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Methiocarb (= Mercaptodimethur)	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Methomyl	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Molinate	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Oxamyl	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Phendimepham	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Promecarbe	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Propoxur	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Prosulfocarbe	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Pyrimicarbe	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Thiobencarbe	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Thiodicarbe	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Triallate	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES					
# Acetochlore	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Alachlore	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Amitraze	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Cymoxanil	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Dichlofluanide	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Dimethenamide	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Fenhexamid	< 0.04	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Furalaxyl	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Isoxaben	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Mefenacet	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021

Technolac - 23 allée du lac d'aiguebelette - BP 50251 - 73374 Le Bourget-du-Lac - Tél. : 04 79 25 37 25 - Fax : 04 79 25 30 39 - www.savoie-labo.fr
SAS au capital de 750 000 € - R.C.S Chambéry 390 319 192 - SIRET 390 319 192 00014 - APE 7120B - N° TVA Intracommunautaire FR 63 390 319 192



SAVOIE LABO

CENTRE SAVOYARD D'ANALYSES EN ENVIRONNEMENT ET AGRO-ALIMENTAIRE

Accréditation
N° 1-0618
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Paramètres	RESULTATS	LQ	RQ	Unités	Méthodes
# Mepronil	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Metazachlore	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Metolachlore	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Napropamide	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Oryzaline	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Pretilachlore	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Propachlore	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Propyzamide	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
S-Metolachlore	< 0.1	2		µg/L	Calcul
# Tebutame	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Tolyfluanide	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
PESTICIDES SULFONYLUREES					
# Amidosulfuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Flazasulfuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Flupyrsulfuron methyle	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Mesosulfuron methyl	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Metsulfuron methyl	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Nicosulfuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Thifensulfuron methyl	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Triasulfuron	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
PESTICIDES TRIAZOLES					
# Aminotriazole	< 0.1	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-011
# Azaconazole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Bitertanol	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Bromuconazole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
Cyproconazol	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Difenoconazole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Diniconazole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Epoxiconazole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Etoxazole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Fenbuconazole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Fludioxonil	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Fluquinconazole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Fluzilazole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Flutriafol	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Hexaconazole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Myclobutanil	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Penconazole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Propiconazol	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Tebuconazole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Tétraconazole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Triadiméfon	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Triadiminol 1	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Triazamate	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
PESTICIDES DIVERS					
# 2,6-Dichlorobenzamide	< 0.05	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Acifluorfen	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010

Technolac - 23 allée du lac d'aiguebelette - BP 50251 - 73374 Le Bourget-du-Lac - Tél. : 04 79 25 37 25 - Fax : 04 79 25 30 39 - www.savoie-labo.fr
SAS au capital de 750 000 € - R.C.S Chambéry 390 319 192 - SIRET 390 319 192 00014 - APE 7120B - N° TVA Intracommunautaire FR 63 390 319 192



**SAVOIE
LABO**

CENTRE SAVOYARD D'ANALYSES EN ENVIRONNEMENT ET AGRO-ALIMENTAIRE

Accréditation
N° 1-0618
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Paramètres	RESULTATS	LQ	RQ	Unités	Méthodes
# Aclonifen	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# AMPA	< 0.05	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-008 selon NF ISO 21458
# Anthraquinone	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Benalaxyl	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Benfluraline	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Bentazone	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Bifenox	< 0.02	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Bromacil	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Bromadiolone	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Bromopropylate	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Bupirimate	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Buprofézine	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Butraline	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Chinométhionate	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Coumatetraryl	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Cyprodinil	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Dinitrocresol	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Dinocap	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Ethofumésate	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Famoxadone	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Fenamidone	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Fenazaquin	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Fenpropidin	< 0.05	2		µg/L	Meth. Interne PQ-MO-021
# Flumioxazine	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Fluridone	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Flurprimidol	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Flurtamone	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Gluphosinate	< 0.05	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-008 selon NF ISO 21458
# Glyphosate	< 0.05	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-008 selon NF ISO 21458
# Ioxynil octanoate	< 0.02	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Isoxaflutole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Lenacile	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Metalaxyl	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Naptalame	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Oxadixyl	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Pendiméthaline	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Propanil	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Pyridabène	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Pymethanil	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Rotenone	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Spiroxamine	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Tebufenozide	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Tebufenpyrad	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Terbacile	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Thiabendazole	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					

Technolac - 23 allée du lac d'aiguebelette - BP 50251 - 73374 Le Bourget-du-Lac - Tél. : 04 79 25 37 25 - Fax : 04 79 25 30 39 - www.savoie-labo.fr
SAS au capital de 750 000 € - R.C.S Chambéry 390 319 192 - SIRET 390 319 192 00014 - APE 7120B - N° TVA Intracommunautaire FR 63 390 319 192



SAVOIE LABO

CENTRE SAVOYARD D'ANALYSES EN ENVIRONNEMENT ET AGRO-ALIMENTAIRE

Accréditation
N° 1-0618
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Paramètres	RESULTATS	LQ	RQ	Unités	Méthodes
# Bromoxynil	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Dicamba	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Dinoseb	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Dinoterb	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Fenarimol	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Imazamethabenz	< 0.02	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-011
# Ioxynil	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
PESTICIDES STROBILURINES					
# Azoxystrobine	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Kresoxim-méthyle	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Picoxystrobine	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Pyraclostrobine	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Trifloxystrobine	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
PESTICIDES TRICETONES					
# Mesotrione	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
PESTICIDES PYRETHRINOIDES					
Acrinathrine	< 0.06	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Alphaméthrine	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Bifenthrine	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Bioresmethrine	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Cyfluthrine	< 0.02	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Cyperméthrine	< 0.02	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Deltaméthrine	< 0.03	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Esfenvalérate	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Fenpropathrine	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Fluvalinate tau	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Lambda Cyhalothrine	< 0.02	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Perméthrine (cis + trans)	< 0.004	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Piperonil butoxide	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Tralométhrine	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
PESTICIDES ARYLOXYACIDES (sous forme acide)					
# 2,4,5,T	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# 2,4-D	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# 2,4-DB	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# 2,4-MCPA	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# 2,4-MCPB	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Dichlorprop	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Diclofop methyl	< 0.05	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Fenoxaprop-ethyl	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Fluazifop butyl	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Haloxyfop ethoxyethyl	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Mecoprop	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Propaquizafop	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Quizalofop	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Quizalofop ethyle	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Trichlopyr	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES					

Technolac - 23 allée du lac d'aiguebelette - BP 50251 - 73374 Le Bourget-du-Lac - Tél. : 04 79 25 37 25 - Fax : 04 79 25 30 39 - www.savoie-labo.fr
SAS au capital de 750 000 € - R.C.S Chambéry 390 319 192 - SIRET 390 319 192 00014 - APE 7120B - N° TVA Intracommunautaire FR 63 390 319 192



**SAVOIE
LABO**

CENTRE SAVOYARD D'ANALYSES EN ENVIRONNEMENT ET AGRO-ALIMENTAIRE

Accréditation
N° 1-0618
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Paramètres	RESULTATS	LQ	RQ	Unités	Méthodes
# Azametiphos	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Azinphos éthyl	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Azinphos méthyl	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Bromophos methyl	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Bromophos ethyl	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Cadusafos	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Carbophénotion	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Chlorfenvinphos	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Chlorméphos	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Chlorpyrifos ethyl	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Chlorpyrifos methyl	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Coumaphos	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Demeton (s+o)	< 0.05	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Demeton S methyl sulfone	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Diazinon	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Dichlofenthion	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Dichlorvos	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Dimethoate	< 0.04	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Disyston (Disulfoton)	< 0.04	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Ethion	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Ethoprophos	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Fenchlorphos	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Fenitrothion	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Fenpropimorphe	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Fenthion	< 0.05	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Fonofos	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Formothion	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Fosthiazate	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Hepténophos	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Iodofenphos	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Isazophos	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Isofenfos (Isofenfos)	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Malathion	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Methidathion	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Mévinphos	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Naled	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Oxydemeton methyl	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Parathion Ethyl	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Parathion Méthyl	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Phorate	< 0.05	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Phosalone	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Phosmet	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Phosphamidon	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Phoxime	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Profenofos	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Propargite	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021

Technolac - 23 allée du lac d'aiguebelette - BP 50251 - 73374 Le Bourget-du-Lac - Tél. : 04 79 25 37 25 - Fax : 04 79 25 30 39 - www.savoie-labo.fr
SAS au capital de 750 000 € - R.C.S Chambéry 390 319 192 - SIRET 390 319 192 00014 - APE 7120B - N° TVA Intracommunautaire FR 63 390 319 192



SAVOIE LABO

CENTRE SAVOYARD D'ANALYSES EN ENVIRONNEMENT ET AGRO-ALIMENTAIRE

Accréditation
N° 1-0618
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Paramètres	RESULTATS	LQ	RQ	Unités	Méthodes
# Propetamphos	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Pyrazophos	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Pyrimiphos ethyl	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Pyrimiphos methyl	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Quinalphos	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Sulfotepp	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Temephos	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Terbuphos	< 0.05	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Tetrachlorvinphos	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
Thiométon	< 0.05	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Triazophos	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
PHENOL ET DERIVES					
# Pentachlorophenol	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
Pentachlorobenzène	< 10			µg/L	Meth. Interne PO-MO-020 selon NF EN ISO 10301
# 2,4' DDD	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# 4,4' DDD	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# 2,4' DDE	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# 4,4' DDE	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# 2,4' DDT	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# 4,4' DDT	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Aldrine	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Benoxacor	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Boscalid	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Captafol	< 0.04	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Captane	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Chlordane alpha	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Chlordane gamma	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Chlordane oxy	< 0.02	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Chlordane (somme isomères)	< 0.004	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Chlordécone	< 0.02	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Chloridazone	< 0.04	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Chlorophacinone	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Chlorothalonil	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Chlorthal (dimethyl chlorthal)	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Clomazone	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Cloquintocet-mexyl	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Dichlobénil	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Dicofof	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Dieldrine	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Dimétachlore	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Dimethomorph 1+2	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Endosulfan Alpha	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Endosulfan Béta	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Endosulfan sulfate	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Endosulfan total	< 0.004	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021

Technolac - 23 allée du lac d'aiguebelette - BP 50251 - 73374 Le Bourget-du-Lac - Tél. : 04 79 25 37 25 - Fax : 04 79 25 30 39 - www.savoie-labo.fr
SAS au capital de 750 000 € - R.C.S Chambéry 390 319 192 - SIRET 390 319 192 00014 - APE 7120B - N° TVA Intracommunautaire FR 63 390 319 192



**SAVOIE
LABO**

CENTRE SAVOYARD D'ANALYSES EN ENVIRONNEMENT ET AGRO-ALIMENTAIRE

Accréditation
N° 1-0618
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



Paramètres	RESULTATS	LQ	RQ	Unités	Méthodes
# Endrine	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Fipronil	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Flurochloridone	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Fluroxypir (1-méthylheptil ester)	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Fomesafen	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# HCH Alpha	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# HCH Bêta	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# HCH Delta	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# HCH epsilon	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# HCH Gamma (Lindane)	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Heptachlore	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Heptachlore Epoxide	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# HexaChloroBenzène	< 0.003	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Hexythiazox	< 0.04	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Imazalile	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Imidaclopride	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Iprodione	< 0.02	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Isodrine	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Mefenpyr diethyl	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Méthoxychlore	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Metosulam	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Nuarimol	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Ofurace	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Oxadiazon	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Oxyfluorène	< 0.005	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Prochloraz	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Procymidone	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Pyridate	< 0.002	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Pyrifénol	< 0.1	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Quinoxyfen	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Quintozène	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Sulcotrione	< 0.001	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-010
# Tetradifon	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
# Vinclozoline	< 0.01	2		µg/L	Meth. Interne PO-MO-021
Pesticides Totaux	< 0.5	5		µg/L	Calcul

= Paramètre accrédité UFC = Unité Formant Colonie

Résultats microbiologiques : selon la norme NF EN ISO 8199 (2008), les résultats dont le dénombrement est compris entre 1 et 3 indiquent la présence avec une fidélité de résultat quantifié faible, ceux entre 4 et 9 sont des nombres estimés.

EAU RESPECTANT LES LIMITES DE QUALITE DES EAUX BRUTES POUR LES PARAMETRES MESURES (Selon arrêté du 11/01/2007)

Les résultats mentionnés ne sont applicables qu'aux échantillons soumis au Laboratoire, tels qu'ils sont définis dans le présent document. La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous la forme d'un facsimilé photographique intégral. Il comporte 11 pages. L'accréditation de la section Essais du COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont marqués par le signe "E" devant chaque paramètre. Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) et IAF (International Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

Responsable Technique
M. François GENET

Technolac - 23 allée du lac d'aiguebelette - BP 50251 - 73374 Le Bourget-du-Lac - Tél. : 04 79 25 37 25 - Fax : 04 79 25 30 39 - www.savoie-labo.fr
SAS au capital de 750 000 € - R.C.S Chambéry 390 319 192 - SIRET 390 319 192 00014 - APE 7120B - N° TVA Intracommunautaire FR 63 390 319 192