Services 1. Iniques 71. — 4 AVR, 2008

VILLE DE LANDIVISIAU

- 4 AVR. 2008

AG EC ACC AS CTE M/E STM PM SP C

Diagnestic de performance, énergétique, AP JDS H3
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre

(6.3.bis.public)

(0.0.810	pasne)
N° 1826358/4	Date: 28/03/08
Valable jusqu'au : 27/03/18	Diagnostiqueur : Marc Barreteau
Nature de l'ERP : Salle de sport	-411(10W)
Année de construction : 1950	
Adresse : Meudec Tanguy	
	(à préciser) :
SHOB : 1015 m²	
Propriétaire :	Gestionnaire (s'il y a lieu):
Nom : Ville de Landivisiau	Nom:
Adresse : 19 rue Clémenceau 29400 Landivisiau	Adresse :

Consommations annuelles d'énergie

Période de relevés de consommations considérée : 2005-2006-2007

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	Détail par énergie en kWh _{EF}	Détail par énergie en kWhEP	
Bois, biomasse	- kWh _{EF}	- kWh _{EP}	-€ TTC
Electricité	34188 kWh _{EF}	88205 kWh _{EP}	3792 € TTC
Gaz	- kWh _{EF}	- kWh _{EP}	- € TTC
Autres énergies	- kWh _{EF}	- kWh _{EP}	- € TTC
Production d'électricité à demeure	- kWh _{EF}	- kWh _{EP}	- € TTC
Abonnements			- € TTC
TOTAL		88205 kWh _{EP}	3792 € TTC

Consommations énergétiques

(en énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure

Émissions de gaz à effet de serre (GES)


Pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages

Consommation estimée :

87 kWh_{EP}/m².an

Estimation des émissions

3 kg_{CO2}/m².an



≤ 3 A		3
4 à 10	3	k _{géqCO2} /m².ar
11 à 25	c	
26 à 45	D	
46 à 70	Ε	
71 à 95	Life F	
> 95	man C	
Forto ám	ission de GES	