

Mairie de Villers Brulin

De: SYNDICAT DES VALLEES GY SCARPE <syndicatdugy@orange.fr>
Envoyé: jeudi 6 mai 2021 11:12
À: BETHONSART; CHELERS; FREVILLERS; MINGOVAL; VILLERS BRULIN; VILLERS CHATEL
Cc: alain.bailleul@wanadoo.fr
Objet: Taux de nitrates supérieur à la limite de qualité
Pièces jointes: analyse eau potable .pdf

Catégories: Catégorie rouge

Madame le Maire,
Monsieur le Maire,

Vous trouverez en pièce jointe l'analyse d'eau reçue de la Mairie de Savy-Berlette.

En effet, une analyse d'eau réalisée sur le forage de SAVY-BERLETTE fait apparaître une teneur en nitrates supérieure à la limite de qualité fixée à 50 mg/l.

La limite de qualité étant dépassée, il vous convient de recommander **une restriction d'usage pour les femmes enceintes et les nourrissons.**

Très cordialement

p. Le Président,

Yann CANDELIER
D.G.S.
Syndicat des Vallées du Gy et de la Scarpe
34 rue Principale
62123 MONTENESCOURT
tél: 09.65.22.02.92

Adoptez l'éco-attitude.
N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire



CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Coordonnées de la personne à contacter au laboratoire

mél : ddass62@groupecarso.com


tél. : 04.72.76.16.18



Edité le : 30/04/2021

Rapport d'analyse Page 1 / 2

Rapport partiel



MAIRIE DE SAVY BERLETTE

27C RUE DES ECOLES
62690 SAVY BERLETTE

Le rapport établi ne concerne que les échantillons soumis à l'essai. Il comporte 2 pages.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

| | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|
| Identification dossier : | LSE21-59704 | Analyse demandée par : | ARS DT DU PAS DE CALAIS |
| Identification échantillon : | LSE2104-24593 | | |
| Nature: | Eau à la production | | |
| Point de Surveillance : | RESERVOIR SAVY BERLETTE | Code PSV : | 000000909 |
| Localisation exacte : | COLONNE DESCENDANTE | | |
| Dept et commune : | 62 SAVY-BERLETTE | | |
| UGE : | 0154 - SAVY BERLETTE | | |
| Type d'eau : | T1 - ESO A TURB <2 SORTIE PRODUCTION | | |
| Type de visite : | P1 | Type Analyse : | DIV |
| Nom de l'exploitant : | MAIRIE DE SAVY BERLETTE | Motif du prélèvement : | CS |
| | MAIRIE | | |
| | 62690 SAVY BERLETTE | | |
| Nom de l'installation : | PRODUCTION SAVY BERLETTE | Type : | TTP |
| Prélèvement : | Prélevé le 29/04/2021 à 11h03 | Réception au laboratoire le | 29/04/2021 |
| | Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / CUCHERE Antoine | | |
| | Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine | | |
| | Flaconnage CARSO-LSEHL | | |
| | | Code : | 001355 |

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 30/04/2021

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | Limites de qualité | Références de qualité |
|--|-------------|----------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Mesures sur le terrain | | | | | | |
| Température de l'eau | 59NO3* 13,5 | °C | Méthode à la sonde | Méthode interne M_EZ008 v3 | | 25 # |
| pH sur le terrain | 59NO3* 7,5 | - | Electrochimie | NF EN ISO 10523 | 6,5 | 9 # |
| Conductivité brute à 25°C sur le terrain | 59NO3* 771 | µS/cm | Méthode à la sonde | NF EN 27888 | 200 | 1100 # |
| Chlore libre sur le terrain | 59NO3* 0,19 | mg/l Cl2 | Spectrophotométrie à la DPD | NF EN ISO 7393-2 | | # |

.../...

CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 2 / 2

Edité le : 30/04/2021

Identification échantillon : LSE2104-24593

Destinataire : MAIRIE DE SAVY BERLETTE

| Paramètres analytiques | Résultats | Unités | Méthodes | Normes | Limites de qualité | Références de qualité |
|---|-----------|-----------|-----------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Chlore total sur le terrain 59NO3* | 0,23 | mg/l Cl2 | Spectrophotométrie à la DPD | NF EN ISO 7393-2 | | # |
| Analyses physicochimiques Anions | | | | | | |
| Nitrates 59NO3* | 54 | mg/l NO3- | Flux continu (CFA) | NF EN ISO 13395 | 50 | # |

59NO3* NITRATES (ARS59-2021)

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.