



E. PONCELET - SOMVILLE
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
XIV rue du GROS GERARD 59000 LILLE
TEL. : 03.20.31.58.81

NORD

STEENE

EGLISE SAINT - MARTIN

34226

4

RAPPORT de CHANTIER

Le 9 décembre 2020

1

PRESENTS

M. Sauvage,
Adjoint au Maire
M. Verrielle, Responsable
des Services Techniques
M Heux
(Ent. Chevalier Nord)
M. Carré
(Ent. René Carré)

Absente excusée :
Ent. Battais Charpente

DIFFUSION

M. Davroux, Maire
M. Sauvage, Adjoint au
Maire
M. le Curé
M. Le Moine
(CRMH Hauts-de-France)
UDAP Nord
Chantiers MH Nord
M. Pilté, Economiste
M. Laverat, CSPS
Ent. Chevalier Nord
Réatub
Battais Charpente
René Carré

Entreprise CHEVALIER NORD

- La restauration de l'arcature du clocher est terminée et bien réalisée.
- Le cadran d'horloge a été déposé.
- Les trous de boulin seront refermés tout en gardant leur trace (briques légèrement en retrait).
- Les parties hautes peuvent être déchafaudées dès la semaine prochaine.
- Pendant la période de congés de fin d'année, l'entreprise mettra en sécurité le chantier et les échafaudages.

Entreprise RENÉ CARRÉ

- Effectifs : Deux couvreurs.
- Travaux en cours sur la flèche.
- Une mise au point est faite pour l'égout qui sera refait en prolongeant le voligeage jusqu'à l'arête de la corniche en brique.
- La sous-goutte sera en cuivre et non zinc.
- L'examen de la girouette montre que la base est en bon état et peut être restaurée (tige en fer forgé tronconique avec quatre pattes d'attaches réutilisables et collerette soudée couvrant la jupe en plomb). La partie haute est moderne, avec un filetage et des écrous. Cette partie haute sera remplacée. Le drapeau de la girouette sera réalisé selon le principe d'un enfilage de la partie en cuivre tournant sur une bille placée en tête de la tige.
- Il est convenu que la couverture provisoire de la chapelle Saint-Antoine sera réalisée en bac acier de teinte gris ardoise.

Entreprise BATTAIS CHARPENTE

- L'entreprise est passée pour remplacer un élément de sablière de la tourelle (un pan de la sablière extérieure (9,5x13)).
- L'examen de la charpente de la chapelle Saint-Antoine sera fait dès que possible en liaison avec le couvreur.

.../...

L'ACMH Présent

Documents remis

Interventions à venir



E. PONCELET - SOMVILLE
ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
XIV rue du GROS GERARD 59000 LILLE
TEL. : 03.20.31.58.81

NORD

STEENE

EGLISE SAINT - MARTIN

34226

4

RAPPORT de CHANTIER

Le 9 décembre 2020

2

PRESENTS

.../...



DIFFUSION



L'ACMH Présent

Documents remis

Interventions à venir