













Légende zonage d'assainissement - version du 10/01/2011



Assainissement eaux usées non collectif :

-  Zone UBa : construite ou éloignée à réhabiliter en assainissement autonome
-  Zones UBa et AU : épandage, 25 m² minimum de filtre à sable verticale drainé avec rejet dans une tranchée filtrante de 10 m² ancrée à 2.20 m de profondeur dans les alluvions
-  Zones A et N : réhabilitation possible en assainissement autonome

Assainissement eaux usées collectif :

- | | |
|--|--|
| Raccordés ou raccordables : | A desservir : |
|  Zone UA |  Zones UB, UX |
|  Zones UB, UX, UE |  Zones AU, AUa1, AUa2 |
|  Zones A, AU, AUa3, AUa4 |  Zone N |
|  Zones Ap et N | |
|  Collecteur créé | |
|  Collecteur à créer à moyen ou long terme | |

Contraintes particulières :

-  Zone inondable
-  Périmètre de protection

