

GOUY-LES-GROSEILLERS

Beauvais, le 1 juillet 2022

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE GOUY-LES-GROSEILLERS
8 Rue des Moissons
60120 GOUY-LES-GROSEILLERS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	lundi 13 juin 2022 à 09h07
Unité de gestion		00142258		par :	L02
Installation		0214	GOUY-LES-GROSEILLERS	Type visite :	D1
Point de surveillance	UDI	001149	GOUY-LES-GROSEILLERS	Commune :	GOUY-LES-GROSEILLERS
Localisation exacte	P	0000001629	CENTRE VILLAGE		
			EXPLOITATION AGRICOLE		

inférieure supérieure inférieure supérieure

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L' AISNE

Type de l'analyse : DIV

Code SISE de l'analyse : 00142403

Référence laboratoire : H_CS22.4050.1

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Chlorure de vinyl monomère

0,2 µg/L

0,50

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00142258)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,

L'ingénieure d'études sanitaires



Marion MINOUFLET

GOUY-LES-GROSEILLERS

Beauvais, le 1 juillet 2022

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE GOUY-LES-GROSEILLERS
8 Rue des Moissons
60120 GOUY-LES-GROSEILLERS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé en application du Code de la Santé Publique. Les résultats en distribution doivent être affichés en mairie et sont également disponibles sur le site : www.eaupotable.sante.gouv.fr

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le : lundi 13 juin 2022 à 09h06
Unité de gestion		00142259		par : L02
Installation		0214	GOUY-LES-GROSEILLERS	Type visite : D1
Point de surveillance	UDI	001149	GOUY-LES-GROSEILLERS	Commune : GOUY-LES-GROSEILLERS
Localisation exacte	P	0000001629	CENTRE VILLAGE	
			RUE DES MOISSONS	

<u>Mesures de terrain</u>	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	16 °C				25,00
Température de mesure du pH	15,8 °C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,4 unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION					
Conductivité à 25°C	595 µS/cm			200,00	1 100,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,40 mg(Cl ₂)/L				
Chlore total	0,42 mg(Cl ₂)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LDAR DE L'AISNE

Type de l'analyse : D1DIV

Code SISE de l'analyse : 00142404

Référence laboratoire : H_CS22.4050.2

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 Qualit.				
Coloration	<5 mg(Pt)/L				15,00
Couleur (qualitatif)	0 Qualit.				
Odeur (qualitatif)	0 Qualit.				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30 NFU				2,00
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS					
Chlorure de vinyl monomère	0,5 µg/L		0,50		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH ₄)	<0,050 mg/L				0,10
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	130 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0		

PLV : 00142259 page : 2

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00142259)

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité en vigueur mais non satisfaisante aux références de qualité pour le paramètre germes revivifiants. Il est demandé de remédier à la situation de non-conformité constatée. En attendant, l'eau reste

c o n s o m m a b l e .

Pour le Directeur Général de l'ARS et par délégation,

L'ingénieure d'études sanitaires



Marion MINOUFLET